



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
T_{хв} = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 46.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5299659
Версия ПО 015-01.060-
01.50

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,8	45,7	57,816	-	57,816	4,23	4,16	0,404	-	0,404	24,00
21.11.2025	52,9	45,5	56,404	-	56,404	4,15	4,09	0,409	-	0,409	24,00
22.11.2025	52,4	46,3	67,422	-	67,422	4,77	4,63	0,410	-	0,410	24,00
23.11.2025	52,9	46,9	67,420	-	67,420	4,74	4,60	0,408	-	0,408	24,00
24.11.2025	52,3	46,4	67,432	-	67,432	4,70	4,57	0,397	-	0,397	24,00
25.11.2025	52,1	46,3	67,658	-	67,658	4,75	4,62	0,392	-	0,392	24,00
26.11.2025	51,3	45,5	67,672	-	67,672	4,84	4,71	0,392	-	0,392	24,00
27.11.2025	51,4	45,6	67,742	-	67,742	4,88	4,75	0,393	-	0,393	24,00
28.11.2025	51,5	45,6	67,871	-	67,871	4,80	4,66	0,402	-	0,402	24,00
29.11.2025	51,7	45,7	68,025	-	68,025	4,83	4,69	0,410	-	0,410	24,00
30.11.2025	51,8	45,8	68,029	-	68,029	4,81	4,69	0,406	-	0,406	24,00
01.12.2025	51,9	45,9	67,998	-	67,998	4,77	4,63	0,404	-	0,404	24,00
02.12.2025	51,9	46,0	68,803	-	68,803	4,85	4,70	0,407	-	0,407	24,00
03.12.2025	48,3	42,5	53,438	-	53,438	4,81	3,52	0,336	-	0,336	17,00
04.12.2025	53,7	47,5	71,414	-	71,414	4,85	4,72	0,444	-	0,444	24,00
05.12.2025	53,9	47,8	71,711	-	71,711	4,88	4,75	0,437	-	0,437	24,00
06.12.2025	53,8	47,7	71,729	-	71,729	4,87	4,73	0,439	-	0,439	24,00
07.12.2025	53,9	47,7	71,719	-	71,719	4,91	4,77	0,444	-	0,444	24,00
08.12.2025	56,8	49,7	71,660	-	71,660	4,87	4,73	0,503	-	0,503	24,00
09.12.2025	61,2	53,1	71,477	-	71,477	4,88	4,76	0,574	-	0,574	24,00
10.12.2025	61,5	53,4	71,434	-	71,434	4,97	4,84	0,580	-	0,580	24,00
11.12.2025	61,7	53,5	72,184	-	72,184	4,93	4,80	0,593	-	0,593	24,00
12.12.2025	62,0	53,7	71,395	-	71,395	4,93	4,80	0,588	-	0,588	24,00
13.12.2025	60,6	52,9	71,438	-	71,438	4,85	4,73	0,553	-	0,553	24,00
14.12.2025	61,2	53,2	70,949	-	70,949	4,82	4,70	0,568	-	0,568	24,00
15.12.2025	65,5	56,6	71,887	-	71,887	4,92	4,79	0,641	-	0,641	24,00
16.12.2025	67,5	58,1	71,896	-	71,896	4,88	4,76	0,678	-	0,678	24,00
17.12.2025	66,8	57,6	71,943	-	71,943	4,89	4,78	0,662	-	0,662	24,00
18.12.2025	65,8	57,0	72,250	-	72,250	4,91	4,79	0,639	-	0,639	24,00
19.12.2025	66,0	57,2	72,096	-	72,096	4,83	4,72	0,631	-	0,631	24,00
Итого	56,6	49,5	2060,910	-	2060,910	4,80	4,64	14,543	-	14,543	713,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	18324,152	-	-	6437,00
20.12.2025 00:00	20385,062	-	-	7150,00
	2060,910	-	-	713,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Q_{потерь})

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Q_п + Q_{потерь})

14,543 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: