



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 70.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816649
Версия ПО 37.3

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,7	46,7	70,594	-	70,594	4,00	3,90	0,419	-	0,419	24,00
21.11.2025	52,7	46,6	69,465	-	69,465	3,93	3,83	0,425	-	0,425	24,00
22.11.2025	52,3	47,2	83,152	-	83,152	4,42	4,21	0,424	-	0,424	24,00
23.11.2025	52,8	47,8	83,613	-	83,613	4,39	4,17	0,418	-	0,418	24,00
24.11.2025	52,2	47,2	83,668	-	83,668	4,43	4,22	0,412	-	0,412	24,00
25.11.2025	52,0	47,2	83,867	-	83,867	4,44	4,22	0,405	-	0,405	24,00
26.11.2025	51,2	46,5	84,211	-	84,211	4,55	4,35	0,397	-	0,397	24,00
27.11.2025	51,3	46,5	83,996	-	83,996	4,48	4,26	0,400	-	0,400	24,00
28.11.2025	51,4	46,5	84,102	-	84,102	4,45	4,25	0,408	-	0,408	24,00
29.11.2025	51,6	46,7	83,676	-	83,676	4,46	4,26	0,408	-	0,408	24,00
30.11.2025	51,7	46,8	83,809	-	83,809	4,43	4,22	0,410	-	0,410	24,00
01.12.2025	51,8	46,8	83,938	-	83,938	4,48	4,27	0,413	-	0,413	24,00
02.12.2025	51,8	46,8	85,051	-	85,051	4,50	4,29	0,420	-	0,420	24,00
03.12.2025	52,8	47,7	86,270	-	86,270	4,58	4,37	0,440	-	0,440	24,00
04.12.2025	53,6	48,4	87,223	-	87,223	4,50	4,27	0,447	-	0,447	24,00
05.12.2025	53,8	48,5	87,512	-	87,512	4,58	4,36	0,455	-	0,455	24,00
06.12.2025	53,7	48,5	87,363	-	87,363	4,61	4,39	0,451	-	0,451	24,00
07.12.2025	53,7	48,5	87,309	-	87,309	4,50	4,25	0,453	-	0,453	24,00
08.12.2025	56,6	50,6	86,781	-	86,781	4,55	4,33	0,520	-	0,520	24,00
09.12.2025	61,0	54,0	86,191	-	86,191	4,56	4,33	0,605	-	0,605	24,00
10.12.2025	61,4	54,3	86,188	-	86,188	4,67	4,46	0,611	-	0,611	24,00
11.12.2025	61,6	54,4	86,352	-	86,352	4,56	4,32	0,616	-	0,616	24,00
12.12.2025	61,9	54,8	86,254	-	86,254	4,58	4,34	0,609	-	0,609	24,00
13.12.2025	60,5	54,0	86,422	-	86,422	4,60	4,37	0,560	-	0,560	24,00
14.12.2025	61,1	54,3	85,445	-	85,445	4,64	4,43	0,582	-	0,582	24,00
15.12.2025	65,4	57,7	86,664	-	86,664	4,58	4,33	0,670	-	0,670	24,00
16.12.2025	67,4	59,4	86,855	-	86,855	4,62	4,38	0,696	-	0,696	24,00
17.12.2025	66,8	58,9	87,117	-	87,117	4,53	4,29	0,680	-	0,680	24,00
18.12.2025	65,7	58,3	87,730	-	87,730	4,59	4,33	0,654	-	0,654	24,00
19.12.2025	65,9	58,6	88,375	-	88,375	4,56	4,29	0,645	-	0,645	24,00
Итого	56,6	50,7	2539,191	-	2539,191	4,49	4,28	15,053	-	15,053	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	59951,406	-	-	25296,00
20.12.2025 00:00	62490,598	-	-	26016,00
	2539,191	-	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

15,053 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: