



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:ООО УК "Мастер",
24 мкр. д. 25.
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DD197
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	55,2	45,3	114,479	114,907	-0,428	0,69	0,65	1,133	-	1,133	24,00
21.11.2025	55,4	45,4	116,330	116,713	-0,383	0,69	0,65	1,164	-	1,164	24,00
22.11.2025	55,2	45,3	116,642	116,999	-0,357	0,69	0,65	1,143	-	1,143	24,00
23.11.2025	54,9	45,3	116,222	116,638	-0,416	0,69	0,65	1,116	-	1,116	24,00
24.11.2025	54,9	45,2	116,527	116,990	-0,462	0,69	0,65	1,118	-	1,118	24,00
25.11.2025	55,2	45,7	118,280	118,716	-0,437	0,70	0,66	1,121	-	1,121	24,00
26.11.2025	54,7	45,4	118,204	118,641	-0,437	0,71	0,67	1,104	-	1,104	24,00
27.11.2025	55,1	45,5	117,790	118,193	-0,403	0,70	0,66	1,123	-	1,123	24,00
28.11.2025	54,9	45,3	118,169	118,518	-0,348	0,69	0,65	1,124	-	1,124	24,00
29.11.2025	55,0	45,4	118,406	118,799	-0,394	0,69	0,65	1,131	-	1,131	24,00
30.11.2025	55,0	45,4	118,362	118,750	-0,388	0,69	0,65	1,129	-	1,129	24,00
01.12.2025	55,0	45,5	118,446	118,850	-0,404	0,69	0,65	1,127	-	1,127	24,00
02.12.2025	55,1	45,6	118,267	118,674	-0,408	0,69	0,65	1,130	-	1,130	24,00
03.12.2025	54,8	45,3	118,251	118,593	-0,342	0,68	0,64	1,121	-	1,121	24,00
04.12.2025	55,4	45,8	120,487	120,869	-0,382	0,68	0,64	1,151	-	1,151	24,00
05.12.2025	55,7	46,0	120,159	120,666	-0,507	0,68	0,64	1,169	-	1,169	24,00
06.12.2025	55,9	46,1	120,714	121,192	-0,478	0,68	0,64	1,182	-	1,182	24,00
07.12.2025	55,8	46,0	120,725	121,152	-0,428	0,68	0,64	1,177	-	1,177	24,00
08.12.2025	63,0	51,2	129,330	129,372	-0,042	0,65	0,61	1,545	-	1,545	24,00
09.12.2025	67,9	54,7	133,616	133,394	0,222	0,63	0,58	1,760	-	1,760	24,00
10.12.2025	67,4	54,0	129,045	128,941	0,104	0,64	0,59	1,734	-	1,734	24,00
11.12.2025	67,3	53,7	127,279	127,502	-0,223	0,64	0,60	1,722	-	1,722	24,00
12.12.2025	66,8	53,7	128,492	128,737	-0,244	0,65	0,61	1,683	-	1,683	24,00
13.12.2025	66,1	53,6	129,407	129,472	-0,066	0,66	0,61	1,622	-	1,622	24,00
14.12.2025	66,2	53,5	128,224	128,152	0,071	0,65	0,61	1,626	-	1,626	24,00
15.12.2025	70,6	57,0	139,543	139,399	0,144	0,65	0,60	1,883	-	1,883	23,98
16.12.2025	71,1	58,0	147,748	147,532	0,216	0,66	0,60	1,932	-	1,932	23,98
17.12.2025	70,4	57,5	147,104	146,940	0,164	0,66	0,60	1,898	-	1,898	24,00
18.12.2025	69,2	56,6	145,570	145,441	0,130	0,66	0,61	1,830	-	1,830	24,00
19.12.2025	69,2	56,7	145,551	145,374	0,177	0,66	0,60	1,810	-	1,810	24,00
Итого	60,3	49,3	3757,369	3764,116	-6,747	0,67	0,63	41,508	-	41,508	719,97

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	141750,375	144390,828	-	43469,65
20.12.2025 00:00	145507,734	148154,953	-	44189,62
	3757,359	3764,125	-	719,97

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

41,508 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.12.2025 12:45:38