

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: 32 мкр. д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ085

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	8,002	847,064	853,234	68,70	59,24	24,00	24,00
21.11.25	8,350	845,707	847,374	67,01	57,13	24,00	24,00
22.11.25	8,352	855,016	860,444	66,81	57,03	24,00	24,00
23.11.25	8,586	858,707	867,036	68,00	57,99	24,00	24,00
24.11.25	8,338	856,524	861,704	67,38	57,63	24,00	24,00
25.11.25	8,471	863,883	872,855	68,72	58,90	24,00	24,00
26.11.25	8,494	864,724	872,047	68,53	58,69	24,00	24,00
27.11.25	8,801	853,188	860,841	70,18	59,85	24,00	24,00
28.11.25	8,812	832,967	841,362	70,24	59,65	24,00	24,00
29.11.25	8,573	819,618	826,576	69,21	58,74	24,00	24,00
30.11.25	8,822	823,245	830,018	69,57	58,84	24,00	24,00
01.12.25	8,637	822,987	829,385	69,69	59,18	24,00	24,00
02.12.25	8,658	842,173	847,850	69,25	58,96	24,00	24,00
03.12.25	8,518	855,021	859,454	68,14	58,16	24,00	24,00
04.12.25	8,474	843,979	847,610	67,78	57,73	24,00	24,00
05.12.25	8,550	860,482	864,368	68,01	58,07	24,00	24,00
06.12.25	8,610	866,449	869,958	68,13	58,18	24,00	24,00
07.12.25	8,611	858,552	861,752	67,52	57,48	24,00	24,00
08.12.25	8,916	840,135	840,556	67,71	57,07	24,00	24,00
09.12.25	9,701	853,549	854,922	72,25	60,88	24,00	24,00
10.12.25	10,232	794,739	796,329	73,12	60,15	24,00	24,00
11.12.25	9,992	734,310	734,281	72,61	58,98	24,00	24,00
12.12.25	10,066	731,826	733,849	72,51	58,75	24,00	24,00
13.12.25	9,796	736,858	741,062	72,82	59,52	24,00	24,00
14.12.25	9,658	722,833	723,281	72,29	58,90	24,00	24,00
15.12.25	9,638	677,545	674,966	71,28	57,02	24,00	24,00
16.12.25	10,126	713,664	710,829	71,43	57,23	24,00	24,00
17.12.25	10,519	773,902	773,909	72,67	59,07	24,00	24,00
18.12.25	10,421	772,340	773,694	72,93	59,44	24,00	24,00
19.12.25	10,255	781,829	785,941	73,30	60,17	24,00	24,00
Итого	272,978	24403,817	24517,490	69,93	58,62	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.11.25	На 19.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	837186,300	861590,100	24403,800
Масса в обратном трубопроводе, т	844436,700	868954,200	24517,500
Тепловая энергия, Гкал	16383,472	16656,450	272,978

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____