

Отчет о потреблении тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: Московский проспект д. 8
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: ВВ259

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	4,656	743,316	745,874	68,63	62,36	24,00	24,00
21.11.25	4,694	755,460	757,993	66,98	60,77	24,00	24,00
22.11.25	4,686	763,739	766,258	66,63	60,49	24,00	24,00
23.11.25	4,779	769,475	772,082	67,95	61,74	24,00	24,00
24.11.25	4,587	765,604	768,089	67,20	61,20	24,00	24,00
25.11.25	4,725	773,364	775,962	68,55	62,43	24,00	24,00
26.11.25	4,810	772,460	775,100	68,46	62,23	24,00	24,00
27.11.25	4,963	764,305	767,071	69,83	63,32	24,00	24,00
28.11.25	4,971	747,708	750,491	70,34	63,69	24,00	24,00
29.11.25	4,919	732,684	735,395	69,03	62,31	24,00	24,00
30.11.25	5,032	736,571	739,358	69,52	62,68	24,00	24,00
01.12.25	4,902	736,166	738,885	69,56	62,90	24,00	24,00
02.12.25	4,897	750,332	753,042	69,29	62,75	24,00	24,00
03.12.25	4,790	767,306	769,924	68,05	61,80	24,00	24,00
04.12.25	4,846	755,799	758,434	67,72	61,30	24,00	24,00
05.12.25	4,849	768,366	771,009	67,87	61,55	24,00	24,00
06.12.25	4,901	776,100	778,776	68,04	61,72	24,00	24,00
07.12.25	4,939	769,305	771,984	67,54	61,11	24,00	24,00
08.12.25	5,100	762,578	765,332	67,03	60,33	24,00	24,00
09.12.25	5,927	792,306	795,680	72,17	64,69	24,00	24,00
10.12.25	6,119	746,942	750,442	73,03	64,77	24,00	24,00
11.12.25	5,960	683,481	686,864	72,58	63,85	24,00	24,00
12.12.25	5,885	678,537	681,873	72,41	63,73	24,00	24,00
13.12.25	5,730	683,227	686,490	72,71	64,32	24,00	24,00
14.12.25	5,846	674,178	677,482	72,32	63,63	24,00	24,00
15.12.25	5,941	638,471	641,781	71,24	61,92	24,00	24,00
16.12.25	6,185	671,888	675,340	71,28	62,05	24,00	24,00
17.12.25	6,442	748,518	752,178	72,57	63,95	24,00	24,00
18.12.25	6,362	756,321	759,951	72,87	64,45	24,00	24,00
19.12.25	6,217	767,016	770,584	73,23	65,12	24,00	24,00
Итого	158,662	22251,522	22339,723	69,82	62,64	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.11.25	На 19.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	280453,440	302704,940	22251,500
Масса в обратном трубопроводе, т	239946,120	262285,840	22339,720
Тепловая энергия, Гкал	7971,297	8129,960	158,663

Представитель потребителя: _____
Представитель теплоснабжающей организации: _____