

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Куйбышева д. 3

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ244

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	1,474	226,761	221,852	52,88	46,22	24,00	24,00
21.11.25	1,504	221,121	216,527	52,91	46,00	24,00	24,00
22.11.25	1,495	267,797	262,278	52,40	46,80	24,00	24,00
23.11.25	1,476	267,095	261,925	52,90	47,36	24,00	24,00
24.11.25	1,445	267,289	262,027	52,27	46,85	24,00	24,00
25.11.25	1,423	268,705	263,358	52,15	46,84	24,00	24,00
26.11.25	1,401	266,361	260,630	51,34	46,07	24,00	24,00
27.11.25	1,406	266,299	260,496	51,44	46,14	24,00	24,00
28.11.25	1,439	267,871	262,072	51,51	46,13	24,00	24,00
29.11.25	1,464	269,442	263,685	51,70	46,25	24,00	24,00
30.11.25	1,466	269,457	263,989	51,81	46,36	24,00	24,00
01.12.25	1,466	268,108	262,903	51,89	46,41	24,00	24,00
02.12.25	1,462	268,443	263,330	51,90	46,45	24,00	24,00
03.12.25	1,558	270,685	266,258	52,93	47,16	24,00	24,00
04.12.25	1,596	271,267	267,284	53,71	47,82	24,00	24,00
05.12.25	1,611	272,160	268,322	53,89	47,96	24,00	24,00
06.12.25	1,607	271,749	268,201	53,82	47,90	24,00	24,00
07.12.25	1,615	272,226	268,322	53,87	47,93	24,00	24,00
08.12.25	1,839	272,064	267,980	56,82	50,05	24,00	24,00
09.12.25	2,143	273,210	268,433	61,24	53,38	24,00	24,00
10.12.25	2,155	272,643	267,462	61,56	53,65	24,00	24,00
11.12.25	2,161	270,511	265,630	61,78	53,78	24,00	24,00
12.12.25	2,139	270,571	265,330	62,05	54,13	24,00	24,00
13.12.25	2,005	270,342	265,163	60,67	53,24	24,00	24,00
14.12.25	2,120	271,094	265,873	61,32	53,48	24,00	24,00
15.12.25	2,435	279,678	274,189	65,68	56,96	24,00	24,00
16.12.25	2,559	279,370	273,592	67,65	58,48	24,00	24,00
17.12.25	2,480	279,228	273,526	66,97	58,08	24,00	24,00
18.12.25	2,381	278,928	273,236	65,92	57,38	24,00	24,00
19.12.25	2,361	278,096	272,373	66,13	57,63	24,00	24,00
Итого	53,685	8048,571	7896,245	56,77	50,10	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.11.25	На 19.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	257748,900	265797,470	8048,570
Масса в обратном трубопроводе, т	256827,600	264723,840	7896,240
Тепловая энергия, Гкал	2206,304	2259,989	53,685

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____