

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель:

Адрес: ул. Новоселов д. 16

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ125

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	2,031	499,314	499,897	53,65	49,57	24,00	24,00
21.11.25	1,966	499,608	500,257	52,42	48,48	24,00	24,00
22.11.25	1,951	500,758	501,344	52,49	48,58	24,00	24,00
23.11.25	2,007	500,888	501,391	53,63	49,61	24,00	24,00
24.11.25	1,993	500,517	501,163	53,02	49,03	24,00	24,00
25.11.25	2,029	502,241	502,803	54,26	50,22	24,00	24,00
26.11.25	2,045	501,406	502,064	54,12	50,03	24,00	24,00
27.11.25	1,860	487,882	488,586	52,03	48,21	24,00	24,00
28.11.25	1,816	484,563	485,302	50,91	47,16	24,00	24,00
29.11.25	2,068	499,913	500,608	54,17	50,02	24,00	24,00
30.11.25	2,099	500,357	501,031	54,65	50,45	24,00	24,00
01.12.25	2,096	499,765	500,436	54,58	50,38	24,00	24,00
02.12.25	2,108	501,461	502,165	54,65	50,44	24,00	24,00
03.12.25	2,086	504,187	504,913	54,38	50,24	24,00	24,00
04.12.25	2,043	502,494	503,210	53,81	49,74	24,00	24,00
05.12.25	2,086	504,857	505,625	54,30	50,16	24,00	24,00
06.12.25	2,118	505,745	506,492	54,62	50,42	24,00	24,00
07.12.25	2,064	502,963	503,698	54,10	49,99	24,00	24,00
08.12.25	2,178	507,632	508,611	54,54	50,25	24,00	24,00
09.12.25	2,606	518,089	519,130	59,76	54,72	24,00	24,00
10.12.25	2,427	504,024	504,881	57,72	52,90	24,00	24,00
11.12.25	2,561	514,406	515,362	58,93	53,95	24,00	24,00
12.12.25	2,696	526,633	527,509	61,38	56,25	24,00	24,00
13.12.25	2,712	528,038	528,857	62,02	56,88	24,00	24,00
14.12.25	2,659	524,410	525,409	61,16	56,08	24,00	24,00
15.12.25	2,613	514,763	516,029	60,23	55,15	24,00	24,00
16.12.25	3,069	545,938	547,179	64,60	59,00	24,00	24,00
17.12.25	3,175	568,058	569,127	66,39	60,80	24,00	24,00
18.12.25	2,996	555,802	556,790	64,49	59,09	24,00	24,00
19.12.25	3,018	546,695	547,469	65,77	60,23	24,00	24,00
Итого	69,176	15353,406	15377,337	56,76	52,27	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.11.25	На 19.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	202703,980	218057,390	15353,410
Масса в обратном трубопроводе, т	206100,810	221478,160	15377,350
Тепловая энергия, Гкал	992,866	1062,043	69,176

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____