

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 17А
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA888

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	1,480	430,640	423,623	51,63	48,19	24,00	24,00
21.11.25	1,525	435,489	428,644	51,76	48,25	24,00	24,00
22.11.25	1,463	443,544	437,609	51,27	47,96	24,00	24,00
23.11.25	1,454	431,276	428,322	51,67	48,29	24,00	24,00
24.11.25	1,479	432,270	427,472	51,79	48,36	24,00	24,00
25.11.25	1,471	430,037	428,869	51,90	48,47	24,00	24,00
26.11.25	1,475	431,685	430,718	51,77	48,35	24,00	24,00
27.11.25	1,500	433,054	427,450	51,88	48,41	24,00	24,00
28.11.25	1,510	446,396	443,236	51,84	48,45	24,00	24,00
29.11.25	1,513	437,698	435,910	51,70	48,23	24,00	24,00
30.11.25	1,493	431,717	430,686	51,72	48,26	24,00	24,00
01.12.25	1,506	437,942	434,616	51,96	48,51	24,00	24,00
02.12.25	1,509	436,008	435,005	51,78	48,31	24,00	24,00
03.12.25	1,575	436,275	435,326	52,64	49,02	24,00	24,00
04.12.25	1,601	436,775	431,056	53,14	49,47	24,00	24,00
05.12.25	1,626	434,963	434,728	53,33	49,58	24,00	24,00
06.12.25	1,616	432,269	431,760	53,33	49,58	24,00	24,00
07.12.25	1,662	432,543	428,695	54,17	50,32	24,00	24,00
08.12.25	1,834	438,641	433,533	56,40	52,22	24,00	24,00
09.12.25	2,115	450,580	442,718	60,43	55,73	24,00	24,00
10.12.25	2,142	451,126	443,198	60,99	56,24	24,00	24,00
11.12.25	2,134	456,880	448,713	60,80	56,12	24,00	24,00
12.12.25	2,067	450,881	443,475	59,80	55,21	24,00	24,00
13.12.25	2,066	440,853	432,819	60,43	55,74	24,00	24,00
14.12.25	2,119	444,641	436,888	60,79	56,02	24,00	24,00
15.12.25	2,420	442,293	434,333	64,72	59,24	24,00	24,00
16.12.25	2,464	450,403	442,724	65,93	60,45	24,00	24,00
17.12.25	2,388	454,146	446,231	64,84	59,57	24,00	24,00
18.12.25	2,309	451,790	443,644	64,38	59,27	24,00	24,00
19.12.25	2,345	429,195	421,824	65,12	59,65	24,00	24,00
Итого	53,863	13192,009	13043,826	56,13	52,05	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.11.25	На 19.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	750425,400	763617,400	13192,000
Масса в обратном трубопроводе, т	739358,600	752402,500	13043,900
Тепловая энергия, Гкал	2431,755	2485,619	53,863

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____