

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 4

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA715

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	1,575	244,840	244,552	52,73	46,15	24,00	24,00
21.11.25	1,610	237,239	237,201	52,77	45,90	24,00	24,00
22.11.25	1,616	287,203	285,574	52,25	46,61	24,00	24,00
23.11.25	1,612	287,062	285,535	52,76	47,13	24,00	24,00
24.11.25	1,578	287,649	286,043	52,14	46,64	24,00	24,00
25.11.25	1,533	285,405	283,836	51,99	46,61	23,40	24,00
26.11.25	1,529	290,723	288,993	51,19	45,92	23,59	24,00
27.11.25	1,541	290,916	289,179	51,27	45,97	24,00	24,00
28.11.25	1,575	290,033	288,310	51,35	45,91	24,00	24,00
29.11.25	1,601	290,505	288,745	51,53	46,01	24,00	24,00
30.11.25	1,605	290,602	288,894	51,64	46,11	24,00	24,00
01.12.25	1,594	288,962	287,279	51,72	46,19	24,00	24,00
02.12.25	1,607	291,360	289,602	51,74	46,21	24,00	24,00
03.12.25	1,680	295,447	293,604	52,75	47,05	24,00	24,00
04.12.25	1,714	296,390	294,571	53,55	47,75	24,00	24,00
05.12.25	1,726	296,916	295,065	53,73	47,90	24,00	24,00
06.12.25	1,731	296,972	295,088	53,66	47,82	24,00	24,00
07.12.25	1,723	296,896	295,007	53,71	47,89	24,00	24,00
08.12.25	1,950	296,567	294,644	56,57	49,98	24,00	24,00
09.12.25	2,277	295,136	293,290	61,04	53,31	24,00	24,00
10.12.25	2,296	292,488	290,742	61,38	53,51	24,00	24,00
11.12.25	2,317	290,555	288,839	61,58	53,60	24,00	24,00
12.12.25	2,314	290,477	288,746	61,87	53,89	24,00	24,00
13.12.25	2,178	289,368	287,765	60,52	52,98	24,00	24,00
14.12.25	2,243	287,180	285,505	61,07	53,24	24,00	24,00
15.12.25	2,560	291,618	289,921	65,43	56,64	24,00	24,00
16.12.25	2,698	291,507	289,775	67,44	58,17	24,00	24,00
17.12.25	2,646	292,845	291,039	66,79	57,74	24,00	24,00
18.12.25	2,543	294,096	292,334	65,73	57,08	24,00	24,00
19.12.25	2,505	294,141	292,640	65,92	57,39	24,00	24,00
Итого	57,678	8651,098	8602,317	56,59	49,91	718,99	720,00

Показания интеграторов	На 19.11.25	На 19.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	14364,396	23015,494	8651,098
Масса в обратном трубопроводе, т	14519,747	23122,064	8602,317
Тепловая энергия, Гкал	72,695	130,374	57,678

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____