

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA876

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	1,466	227,902	231,659	52,07	45,49	24,00	24,00
21.11.25	1,501	220,074	223,721	52,13	45,22	24,00	24,00
22.11.25	1,490	265,737	269,621	51,58	45,97	24,00	24,00
23.11.25	1,481	265,749	269,634	52,09	46,50	24,00	24,00
24.11.25	1,456	266,154	270,073	51,48	46,00	24,00	24,00
25.11.25	1,430	267,887	271,855	51,34	45,99	24,00	24,00
26.11.25	1,414	269,168	273,135	50,54	45,28	24,00	24,00
27.11.25	1,425	269,267	273,236	50,61	45,31	24,00	24,00
28.11.25	1,455	268,412	272,351	50,70	45,27	24,00	24,00
29.11.25	1,470	268,746	272,679	50,87	45,39	24,00	24,00
30.11.25	1,474	268,829	272,767	50,99	45,49	24,00	24,00
01.12.25	1,485	267,363	271,290	51,07	45,50	24,00	24,00
02.12.25	1,494	269,390	273,314	51,08	45,52	24,00	24,00
03.12.25	1,566	273,320	277,244	52,06	46,32	24,00	24,00
04.12.25	1,606	274,117	278,062	52,87	47,00	24,00	24,00
05.12.25	1,613	274,637	278,621	53,05	47,16	24,00	24,00
06.12.25	1,605	274,621	278,613	52,98	47,12	24,00	24,00
07.12.25	1,614	274,588	278,572	53,03	47,13	24,00	24,00
08.12.25	1,838	274,587	278,606	55,82	49,11	24,00	24,00
09.12.25	2,127	273,150	276,717	60,27	52,47	24,00	24,00
10.12.25	2,151	270,791	273,055	60,62	52,66	24,00	24,00
11.12.25	2,161	268,948	271,489	60,82	52,77	24,00	24,00
12.12.25	2,157	268,795	272,800	61,10	53,06	24,00	24,00
13.12.25	2,020	267,656	271,660	59,79	52,23	24,00	24,00
14.12.25	2,073	265,727	269,076	60,30	52,47	24,00	24,00
15.12.25	2,370	269,746	273,706	64,60	55,81	24,00	24,00
16.12.25	2,500	269,690	273,730	66,62	57,34	24,00	24,00
17.12.25	2,441	270,862	274,953	65,99	56,97	24,00	24,00
18.12.25	2,354	271,942	276,080	64,93	56,27	24,00	24,00
19.12.25	2,337	272,287	276,152	65,11	56,52	24,00	24,00
Итого	53,575	8010,141	8124,471	55,88	49,18	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.11.25	На 19.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	146829,890	154840,030	8010,140
Масса в обратном трубопроводе, т	148971,610	157096,080	8124,470
Тепловая энергия, Гкал	1096,862	1150,436	53,575

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____