

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Социалистическая д. 4Б
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA893

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	1,841	134,800	135,632	62,87	49,19	24,00	24,00
21.11.25	1,864	133,997	135,441	62,35	48,42	24,00	24,00
22.11.25	1,869	134,857	135,682	62,51	48,62	24,00	24,00
23.11.25	1,857	136,053	136,798	62,81	49,14	24,00	24,00
24.11.25	1,856	136,045	137,421	62,65	48,99	24,00	24,00
25.11.25	1,843	136,181	137,469	62,76	49,21	24,00	24,00
26.11.25	1,841	136,681	138,268	62,48	48,99	24,00	24,00
27.11.25	1,842	137,242	138,727	62,40	48,96	24,00	24,00
28.11.25	1,833	136,905	138,424	61,99	48,58	24,00	24,00
29.11.25	1,849	136,949	138,380	61,97	48,45	24,00	24,00
30.11.25	1,859	136,970	138,415	62,12	48,52	24,00	24,00
01.12.25	1,857	137,027	138,428	62,03	48,45	24,00	24,00
02.12.25	1,904	136,728	138,071	62,89	48,94	24,00	24,00
03.12.25	2,014	145,190	146,649	64,23	50,31	24,00	24,00
04.12.25	2,038	146,831	148,623	64,60	50,69	24,00	24,00
05.12.25	2,052	146,127	147,957	64,72	50,65	24,00	24,00
06.12.25	2,071	146,380	148,054	64,84	50,67	24,00	24,00
07.12.25	2,054	146,638	148,154	64,78	50,75	24,00	24,00
08.12.25	2,036	145,280	147,042	63,96	49,92	24,00	24,00
09.12.25	2,049	143,753	145,549	62,71	48,43	24,00	24,00
10.12.25	2,135	145,550	147,465	63,70	49,01	24,00	24,00
11.12.25	2,129	142,294	144,252	63,21	48,22	24,00	24,00
12.12.25	2,101	139,359	141,227	63,17	48,07	24,00	24,00
13.12.25	2,082	139,293	141,062	63,38	48,41	24,00	24,00
14.12.25	2,078	138,306	140,193	62,87	47,83	24,00	24,00
15.12.25	2,224	133,608	135,996	64,88	48,19	24,00	24,00
16.12.25	2,304	131,871	134,069	66,38	48,88	24,00	24,00
17.12.25	2,337	135,498	137,472	66,55	49,27	24,00	24,00
18.12.25	2,094	136,386	138,356	62,94	47,57	24,00	24,00
19.12.25	2,157	131,542	133,320	64,38	47,95	24,00	24,00
Итого	60,069	4164,340	4212,595	63,44	48,98	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.11.25	На 19.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	353930,530	358094,840	4164,310
Масса в обратном трубопроводе, т	312918,160	317130,750	4212,590
Тепловая энергия, Гкал	3252,797	3312,865	60,069

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____

