

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Чапаева д. 32

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA130

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	0,581	74,241	74,904	52,60	44,61	24,00	24,00
21.11.25	0,597	72,018	72,698	52,64	44,24	24,00	24,00
22.11.25	0,596	86,820	87,593	52,16	45,27	24,00	24,00
23.11.25	0,594	86,813	87,635	52,66	45,80	24,00	24,00
24.11.25	0,582	86,956	87,752	52,04	45,34	24,00	24,00
25.11.25	0,567	87,499	88,295	51,90	45,41	24,00	24,00
26.11.25	0,557	87,903	88,724	51,10	44,75	24,00	24,00
27.11.25	0,568	87,918	88,762	51,18	44,71	24,00	24,00
28.11.25	0,575	87,663	88,458	51,26	44,68	24,00	24,00
29.11.25	0,581	87,796	88,579	51,44	44,80	24,00	24,00
30.11.25	0,583	87,801	88,646	51,55	44,90	24,00	24,00
01.12.25	0,585	87,286	88,186	51,63	44,92	24,00	24,00
02.12.25	0,588	87,978	88,828	51,65	44,95	24,00	24,00
03.12.25	0,617	89,227	90,126	52,65	45,73	24,00	24,00
04.12.25	0,633	89,525	90,417	53,45	46,36	24,00	24,00
05.12.25	0,637	89,699	90,565	53,63	46,51	24,00	24,00
06.12.25	0,641	89,701	90,570	53,56	46,40	24,00	24,00
07.12.25	0,645	89,692	90,552	53,61	46,41	24,00	24,00
08.12.25	0,730	89,590	90,584	56,47	48,31	24,00	24,00
09.12.25	0,846	89,131	90,316	60,92	51,41	24,00	24,00
10.12.25	0,850	88,324	89,502	61,25	51,61	24,00	24,00
11.12.25	0,855	87,692	88,861	61,46	51,70	24,00	24,00
12.12.25	0,848	87,697	88,921	61,74	52,06	24,00	24,00
13.12.25	0,793	87,354	88,462	60,40	51,30	24,00	24,00
14.12.25	0,811	86,697	87,754	60,96	51,57	24,00	24,00
15.12.25	0,940	88,012	89,266	65,30	54,60	24,00	24,00
16.12.25	0,990	87,924	89,209	67,30	56,03	24,00	24,00
17.12.25	0,970	88,334	89,612	66,66	55,67	24,00	24,00
18.12.25	0,936	88,733	89,986	65,61	55,05	24,00	24,00
19.12.25	0,928	88,805	90,049	65,79	55,32	24,00	24,00
Итого	21,223	2614,831	2643,813	56,49	48,35	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.11.25	На 19.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	24315,451	26930,283	2614,832
Масса в обратном трубопроводе, т	24637,973	27281,785	2643,812
Тепловая энергия, Гкал	165,249	186,472	21,223

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____