

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: ООО УК "Мэтр"

Адрес: 34 мкр. д. 17А

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВА901

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.11.25	5,275	786,176	775,517	54,26	47,54	24,00	24,00
21.11.25	5,230	779,132	768,250	53,60	46,88	24,00	24,00
22.11.25	5,197	779,748	768,756	53,55	46,87	24,00	24,00
23.11.25	5,070	776,208	765,371	53,58	47,04	24,00	24,00
24.11.25	4,680	746,339	736,171	51,84	45,59	24,00	24,00
25.11.25	4,320	719,002	709,218	49,92	43,91	24,00	24,00
26.11.25	4,563	733,867	723,659	50,56	44,33	24,00	24,00
27.11.25	4,728	743,755	733,291	51,45	45,08	24,00	24,00
28.11.25	4,828	747,482	736,995	51,73	45,25	24,00	24,00
29.11.25	4,821	746,375	735,663	51,62	45,14	24,00	24,00
30.11.25	4,815	748,011	736,351	51,61	45,16	24,00	24,00
01.12.25	4,735	742,509	728,557	51,16	44,77	24,00	24,00
02.12.25	4,765	743,382	729,308	50,97	44,55	24,00	24,00
03.12.25	5,262	785,211	771,238	53,07	46,36	24,00	24,00
04.12.25	5,382	796,457	782,595	53,77	47,01	24,00	24,00
05.12.25	5,242	782,257	768,592	53,04	46,33	24,00	24,00
06.12.25	5,276	783,221	769,579	53,08	46,33	24,00	24,00
07.12.25	5,172	778,133	764,625	52,71	46,05	24,00	24,00
08.12.25	5,871	747,482	734,652	55,31	47,40	24,00	24,00
09.12.25	7,155	703,800	692,082	60,97	50,70	24,00	24,00
10.12.25	7,544	687,990	676,669	62,94	51,95	24,00	24,00
11.12.25	7,808	685,388	674,251	64,66	53,25	24,00	24,00
12.12.25	7,795	695,186	683,798	65,07	53,84	24,00	24,00
13.12.25	7,523	694,339	684,143	64,78	53,93	24,00	24,00
14.12.25	7,348	684,035	673,914	63,97	53,21	24,00	24,00
15.12.25	8,010	612,201	603,275	67,15	53,90	24,00	24,00
16.12.25	8,076	626,758	617,427	67,03	54,00	24,00	24,00
17.12.25	7,745	705,702	694,378	64,25	53,26	24,00	24,00
18.12.25	7,736	683,224	672,592	64,88	53,49	24,00	24,00
19.12.25	7,905	644,588	635,546	66,84	54,56	24,00	24,00
Итого	179,877	21887,959	21546,460	56,98	48,59	720,00	720,00

Показания интеграторов	На 19.11.25	На 19.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	48066,598	69954,555	21887,957
Масса в обратном трубопроводе, т	52112,160	73658,625	21546,465
Тепловая энергия, Гкал	230,547	410,423	179,877

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____