

Ведомость потребления ГВС

с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: 34 мкр. д. 11 ГВС

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 179210

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T3	T4	M3	M4	M5=M3-M4	Q5	
20.11.2025	61,4	55,7	131,800	119,380	12,420	0,627	24,00
21.11.2025	61,2	55,5	131,700	119,250	12,450	0,632	24,00
22.11.2025	61,0	55,3	131,070	119,300	11,770	0,590	24,00
23.11.2025	60,7	55,2	131,970	117,230	14,740	0,732	24,00
24.11.2025	61,2	55,6	130,350	118,420	11,930	0,604	24,00
25.11.2025	61,4	55,8	130,180	119,100	11,080	0,560	24,00
26.11.2025	61,0	55,4	129,580	118,180	11,400	0,573	24,00
27.11.2025	61,1	55,4	129,780	117,660	12,120	0,613	24,00
28.11.2025	61,4	55,6	130,000	116,920	13,080	0,659	24,00
29.11.2025	61,3	55,6	130,490	116,780	13,710	0,691	24,00
30.11.2025	60,9	55,2	130,410	116,200	14,210	0,707	24,00
01.12.2025	61,2	55,4	129,050	117,060	11,990	0,605	24,00
02.12.2025	61,1	55,4	128,670	116,810	11,860	0,596	24,00
03.12.2025	60,8	55,1	128,490	116,490	12,000	0,598	24,00
04.12.2025	60,6	54,9	128,130	116,470	11,660	0,578	24,00
05.12.2025	60,7	54,9	127,810	116,040	11,770	0,585	24,00
06.12.2025	60,7	54,8	127,730	115,880	11,850	0,588	24,00
07.12.2025	60,1	54,4	128,610	113,600	15,010	0,734	24,00
08.12.2025	61,4	55,3	126,630	115,190	11,440	0,576	24,00
09.12.2025	61,5	55,7	101,210	92,190	9,020	0,449	20,00
10.12.2025	62,8	57,6	129,040	116,900	12,140	0,638	24,00
11.12.2025	63,2	57,0	128,280	117,800	10,480	0,545	24,00
12.12.2025	63,4	57,2	127,270	116,620	10,650	0,561	24,00
13.12.2025	63,0	57,0	127,220	115,930	11,290	0,585	24,00
14.12.2025	61,9	56,1	128,520	114,060	14,460	0,734	24,00
15.12.2025	61,8	56,0	127,850	115,440	12,410	0,625	24,00
16.12.2025	62,1	56,0	126,090	115,630	10,460	0,537	24,00
17.12.2025	62,6	56,5	125,810	114,460	11,350	0,579	24,00
18.12.2025	60,9	55,0	123,690	112,920	10,770	0,539	24,00
19.12.2025	61,0	55,1	124,380	112,600	11,780	0,590	24,00
Итого	61,4	55,7	3831,810	3470,510	361,300	18,230	716,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **18,230** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **361,300** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: