

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: 34 мкр. д. 11

Узел 2

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 182796

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
20.11.2025	53,2	47,5	407,540	406,230	1,310	2,342	24,00
21.11.2025	52,6	46,8	406,760	405,520	1,240	2,327	24,00
22.11.2025	52,5	46,8	406,840	405,510	1,330	2,298	24,00
23.11.2025	52,5	47,0	406,200	404,830	1,370	2,228	24,00
24.11.2025	50,9	45,7	403,400	402,080	1,320	2,087	24,00
25.11.2025	49,0	44,1	400,390	399,040	1,350	1,937	24,00
26.11.2025	49,6	44,5	402,170	400,830	1,340	2,037	24,00
27.11.2025	50,5	45,2	403,130	401,860	1,270	2,112	24,00
28.11.2025	50,7	45,3	403,370	402,170	1,200	2,155	24,00
29.11.2025	50,6	45,3	403,250	402,060	1,190	2,152	24,00
30.11.2025	50,6	45,3	403,270	402,100	1,170	2,140	24,00
01.12.2025	50,2	45,0	402,280	401,050	1,230	2,087	24,00
02.12.2025	50,0	44,7	402,120	400,930	1,190	2,105	24,00
03.12.2025	52,0	46,3	406,470	405,340	1,130	2,310	24,00
04.12.2025	52,7	46,9	408,210	407,090	1,120	2,380	24,00
05.12.2025	52,0	46,3	407,010	405,820	1,190	2,332	24,00
06.12.2025	52,0	46,3	407,070	405,930	1,140	2,343	24,00
07.12.2025	51,7	46,0	406,550	405,400	1,150	2,309	24,00
08.12.2025	54,2	47,7	402,640	401,540	1,100	2,602	24,00
09.12.2025	59,7	51,7	396,630	395,450	1,180	3,165	24,00
10.12.2025	61,7	53,1	393,070	392,060	1,010	3,352	24,00
11.12.2025	63,3	54,5	391,430	390,370	1,060	3,451	24,00
12.12.2025	63,7	55,0	392,270	391,350	0,920	3,427	24,00
13.12.2025	63,5	55,0	392,080	391,180	0,900	3,297	24,00
14.12.2025	62,7	54,4	391,220	390,260	0,960	3,227	24,00
15.12.2025	65,7	56,4	383,950	383,150	0,800	3,573	24,00
16.12.2025	65,7	56,4	385,140	384,210	0,930	3,574	24,00
17.12.2025	63,0	54,4	392,970	392,060	0,910	3,360	24,00
18.12.2025	63,6	54,9	390,730	389,880	0,850	3,394	24,00
19.12.2025	65,5	56,5	386,170	385,460	0,710	3,456	24,00
Итого	55,8	49,2	11984,330	11950,760	33,570	79,559	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **79,559** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: