

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/25г.-19/12/25г.
Абонент:000 УК Новый дом
Адрес:34 мкр., 23
Договор N:000000000 Тип расходомера:ПРЭМ ЦО
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 20127905, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х0В41

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.11.25 23	53.18	42.94	10.24	4.90	4.46	165.438	163.340	163.274	161.964	1.310	1.672	0.000 <	24	0	
21.11.25 23	52.52	42.22	10.30	4.86	4.44	162.738	160.690	160.654	159.387	1.267	1.656	0.000 <	24	0	
22.11.25 23	52.48	42.30	10.19	4.92	4.50	162.925	160.920	160.846	159.610	1.236	1.639	0.000 <	24	0	
23.11.25 23	52.51	42.47	10.04	4.99	4.57	162.165	160.173	160.096	158.850	1.246	1.608	0.000 <	24	0	
24.11.25 23	50.98	41.17	9.81	4.86	4.49	153.913	152.025	152.056	150.862	1.195	1.492	0.000 <	24	0	
25.11.25 23	48.98	39.52	9.45	4.75	4.41	146.415	144.563	144.788	143.551	1.238	1.368	0.000 <	24	0	
26.11.25 23	49.55	39.89	9.66	4.80	4.45	150.135	148.310	148.427	147.250	1.178	1.434	0.000 <	24	0	
27.11.25 23	50.42	40.55	9.86	4.85	4.48	152.910	151.033	151.107	149.909	1.198	1.491	0.000 <	24	0	
28.11.25 23	50.68	40.61	10.07	4.83	4.46	153.880	152.053	152.050	150.925	1.125	1.531	0.000 <	24	0	
29.11.25 23	50.57	40.53	10.05	4.83	4.46	153.633	151.750	151.813	150.622	1.191	1.526	0.000 <	24	0	
30.11.25 23	50.57	40.60	9.97	4.84	4.47	153.893	151.975	152.064	150.850	1.214	1.516	0.000 <	24	0	
01.12.25 23	50.14	40.29	9.84	4.80	4.44	151.807	149.992	150.036	148.885	1.151	1.477	0.000 <	24	0	
02.12.25 23	49.94	40.16	9.78	4.80	4.43	153.350	151.500	151.581	150.394	1.187	1.483	0.000 <	24	0	
03.12.25 23	52.03	41.95	10.08	4.94	4.50	166.340	164.295	164.264	162.982	1.282	1.657	0.000 <	24	0	
04.12.25 23	52.71	42.63	10.08	5.00	4.55	169.665	167.583	167.491	166.197	1.294	1.689	0.000 <	24	0	
05.12.25 23	51.98	42.01	9.96	4.98	4.54	165.938	164.018	163.859	162.693	1.167	1.633	0.000 <	24	0	
06.12.25 23	52.01	41.98	10.03	5.00	4.56	166.190	164.215	164.114	162.897	1.217	1.646	0.000 <	24	0	
07.12.25 23	51.66	41.74	9.92	4.98	4.55	164.725	162.783	162.693	161.499	1.194	1.614	0.000 <	24	0	
08.12.25 23	54.05	42.39	11.65	4.89	4.50	156.538	154.527	154.418	153.260	1.158	1.800	0.000 <	24	0	
09.12.25 23	59.67	44.61	15.05	4.97	4.64	143.837	141.850	141.486	140.544	0.941	2.130	0.000 <	24	0	
10.12.25 23	61.58	45.22	16.36	5.25	4.95	138.592	136.602	136.186	135.320	0.866	2.229	0.000 <	24	0	
11.12.25 23	63.29	46.30	17.00	5.30	5.01	138.428	136.363	135.907	135.015	0.892	2.311	0.000 <	24	0	
12.12.25 23	63.70	46.95	16.75	5.34	5.03	141.098	139.057	138.490	137.642	0.848	2.321	0.000 <	24	0	
13.12.25 23	63.44	47.24	16.20	5.32	5.01	140.980	138.965	138.392	137.533	0.859	2.243	0.000 <	24	0	
14.12.25 23	62.61	46.45	16.16	5.21	4.92	138.122	136.208	135.647	134.848	0.799	2.193	0.000 <	24	0	
15.12.25 23	65.45	45.81	19.64	5.13	4.91	118.597	116.725	116.289	115.601	0.689	2.284	0.000 <	24	0	
16.12.25 23	65.37	45.98	19.39	5.15	4.92	122.385	120.485	120.002	119.317	0.685	2.327	0.000 <	24	0	
17.12.25 23	62.91	46.63	16.28	5.23	4.91	144.057	142.117	141.456	140.693	0.762	2.303	0.000 <	24	0	
18.12.25 23	63.44	46.63	16.82	5.24	4.94	137.965	136.055	135.428	134.698	0.730	2.278	0.000 <	24	0	
19.12.25 23	65.43	46.90	18.53	5.24	4.99	127.292	125.382	124.813	124.117	0.696	2.313	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	55.36	43.00	12.36	5.01	4.65	4503.950	4445.552	4439.728	4407.915	31.813	54.861	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.11.25 23	8677.205	8568.895	8548.849	8474.260	74.589	75.262	0.000	2442	617
19.12.25 23	13181.155	13014.448	12988.577	12882.175	106.402	130.123	0.000	3162	617
Итого	4503.950	4445.553	4439.728	4407.915	31.813	54.861	0.000	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____