

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060269
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр., д. 24
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,180	60,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 2025-11-20 по 2025-12-19**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.11	1,580	156,8	154,6	---	2,3	52,99	42,92	0,48	0,44	24,00
21.11	1,549	154,3	152,1	---	2,2	52,34	42,30	0,48	0,44	24,00
22.11	1,536	154,3	152,0	---	2,2	52,23	42,27	0,48	0,44	24,00
23.11	1,518	153,9	151,7	---	2,2	52,36	42,50	0,49	0,45	24,00
24.11	1,435	147,9	145,7	---	2,1	51,26	41,56	0,48	0,44	24,00
25.11	1,277	138,6	136,6	---	2,0	48,71	39,49	0,47	0,43	24,00
26.11	1,328	141,3	139,2	---	2,1	49,06	39,66	0,47	0,44	24,00
Итого:	10,22	1047,1	1032,0	0,0	15,1	51,35	41,58	0,48	0,44	168,00
27.11	1,399	145,2	143,1	---	2,1	50,20	40,56	0,48	0,44	24,00
28.11	1,420	145,7	143,6	---	2,1	50,40	40,65	0,48	0,44	24,00
29.11	1,420	145,7	143,6	---	2,1	50,33	40,59	0,48	0,44	24,00
30.11	1,423	145,9	143,8	---	2,1	50,41	40,66	0,48	0,44	24,00
01.12	1,391	144,3	142,2	---	2,1	50,00	40,36	0,47	0,44	24,00
02.12	1,381	144,6	142,5	---	2,1	49,64	40,09	0,47	0,43	24,00
03.12	1,532	156,3	154,1	---	2,2	51,57	41,77	0,48	0,44	24,00
Итого:	9,97	1027,7	1012,8	0,0	14,9	50,38	40,68	0,48	0,44	168,00
04.12	1,585	160,9	158,6	---	2,3	52,54	42,69	0,49	0,45	24,00
05.12	1,540	157,3	155,0	---	2,3	51,77	41,98	0,49	0,45	24,00
06.12	1,551	157,4	155,1	---	2,3	51,78	41,93	0,49	0,45	24,00
07.12	1,531	156,4	154,1	---	2,3	51,57	41,78	0,49	0,45	24,00
08.12	1,647	149,8	147,6	---	2,2	53,24	42,24	0,48	0,44	24,00
09.12	1,980	136,5	134,4	---	2,1	58,92	44,42	0,48	0,45	24,00
10.12	2,071	131,2	129,2	---	2,0	60,92	45,14	0,52	0,49	24,00
Итого:	11,91	1049,4	1034,1	0,0	15,3	54,14	42,80	0,49	0,45	168,00
11.12	2,182	130,1	128,1	---	2,0	63,02	46,25	0,52	0,49	24,00
12.12	2,179	132,4	130,4	---	2,0	63,24	46,79	0,53	0,50	24,00
13.12	2,134	132,9	130,9	---	2,0	63,28	47,23	0,52	0,49	24,00
14.12	2,062	130,6	128,6	---	2,0	62,31	46,53	0,51	0,48	24,00
15.12	2,145	114,6	112,8	---	1,8	64,65	45,94	0,51	0,48	24,00
16.12	2,203	111,4	109,6	---	1,8	65,51	45,75	0,51	0,48	24,00
17.12	2,181	135,2	133,1	---	2,1	62,65	46,52	0,51	0,48	24,00
Итого:	15,09	887,3	873,5	0,0	13,8	63,45	46,46	0,52	0,49	168,00
18.12	2,165	132,1	130,0	---	2,1	62,87	46,48	0,52	0,49	24,00
19.12	2,191	119,7	117,8	---	1,9	65,14	46,84	0,52	0,49	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	4,36	251,8	247,8	0,0	4,0	63,95	46,65	0,52	0,49	48,00
Итого:	51,54	4263,2	4200,2	0,0	63,0	55,07	42,98	0,50	0,46	720,0
						dT=	12,09			

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	720,0	=	720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		51,54	
Показания интеграторов	На 24:00 2025-11-19	На 24:00 2025-12-19	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	7255,59	7307,12	51,54
Расход теплоносителя M1, т	424382,3	428645,5	4263,2
Расход теплоносителя M2, т	427026,7	431226,9	4200,2
Время наработки, ч	85536,7	86256,7	720,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____