



Ведомость потребления горячей воды

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: УК Новый дом

Адрес: пр. Ленина д. 63

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DC616

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	63,0	56,9	129,037	120,907	8,131	0,43	0,41	7,474	6,285	1,189	24,00
21.11.2025	62,3	56,6	141,850	132,034	9,816	0,48	0,40	8,116	6,807	1,310	24,00
22.11.2025	62,2	56,1	141,845	133,909	7,936	0,50	0,40	8,098	6,833	1,264	24,00
23.11.2025	62,1	56,0	143,825	133,393	10,431	0,46	0,40	8,197	6,792	1,405	24,00
24.11.2025	62,5	56,2	141,539	133,656	7,883	0,47	0,40	8,120	6,840	1,280	24,00
25.11.2025	62,6	56,1	137,276	129,930	7,345	0,43	0,40	7,899	6,660	1,239	24,00
26.11.2025	62,2	56,0	142,752	133,280	9,471	0,45	0,39	8,152	6,792	1,359	24,00
27.11.2025	62,3	56,1	140,285	133,715	6,570	0,48	0,39	8,024	6,819	1,205	24,00
28.11.2025	62,3	56,1	142,080	132,963	9,117	0,47	0,39	8,134	6,782	1,352	24,00
29.11.2025	62,3	56,1	142,294	132,653	9,641	0,45	0,39	8,143	6,766	1,377	24,00
30.11.2025	62,2	56,0	142,441	132,551	9,890	0,46	0,39	8,137	6,757	1,380	24,00
01.12.2025	62,4	56,1	141,194	132,588	8,606	0,42	0,39	8,088	6,767	1,321	24,00
02.12.2025	62,3	56,0	141,329	132,863	8,466	0,45	0,39	8,084	6,773	1,311	24,00
03.12.2025	62,1	55,8	140,973	132,854	8,119	0,44	0,39	8,029	6,746	1,283	24,00
04.12.2025	62,0	55,7	141,043	132,462	8,581	0,45	0,39	8,021	6,712	1,309	24,00
05.12.2025	62,0	55,8	140,576	132,463	8,113	0,47	0,39	8,005	6,717	1,288	24,00
06.12.2025	61,9	55,7	141,929	132,068	9,861	0,47	0,39	8,065	6,686	1,379	24,00
07.12.2025	61,6	55,4	143,994	131,427	12,566	0,48	0,38	8,127	6,619	1,509	24,00
08.12.2025	63,3	56,7	140,547	132,378	8,169	0,45	0,39	8,185	6,828	1,357	24,00
09.12.2025	60,6	51,1	104,704	98,123	6,580	0,37	0,37	6,194	5,150	1,044	24,00
10.12.2025	64,8	58,4	143,799	132,163	11,635	0,49	0,38	8,580	7,042	1,538	24,00
11.12.2025	65,2	58,2	141,343	133,279	8,064	0,50	0,39	8,491	7,076	1,415	24,00
12.12.2025	65,3	58,3	141,716	132,648	9,067	0,51	0,40	8,532	7,054	1,478	24,00
13.12.2025	64,8	58,0	142,164	132,098	10,066	0,51	0,41	8,489	6,992	1,497	24,00
14.12.2025	62,2	55,8	144,680	131,384	13,295	0,49	0,38	8,264	6,668	1,596	24,00
15.12.2025	62,7	56,1	142,546	131,940	10,606	0,51	0,36	8,212	6,739	1,473	24,00
16.12.2025	63,4	56,6	141,412	132,040	9,372	0,51	0,35	8,247	6,806	1,441	24,00
17.12.2025	63,5	56,7	142,192	131,866	10,327	0,51	0,35	8,297	6,807	1,490	24,00
18.12.2025	62,4	55,9	143,383	131,466	11,917	0,49	0,35	8,221	6,681	1,540	24,00
19.12.2025	63,6	56,8	140,947	130,398	10,549	0,52	0,37	8,249	6,748	1,502	24,00
Итого	62,7	56,2	4205,693	3925,501	280,192	0,47	0,39	242,876	201,744	41,132	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 41,132 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 280,192 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 15:01:40

1