



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

УК Новый дом,
ул. Островского д. 38. Жилой дом
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC238
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	67,1	59,1	215,507	216,436	-0,929	0,72	0,63	1,737	-	1,737	24,00
21.11.2025	67,6	59,1	212,331	213,287	-0,956	0,72	0,63	1,782	-	1,782	24,00
22.11.2025	67,2	59,0	213,105	214,040	-0,934	0,72	0,63	1,746	-	1,746	24,00
23.11.2025	66,7	58,8	213,605	214,507	-0,902	0,72	0,63	1,693	-	1,693	24,00
24.11.2025	66,7	58,8	213,939	214,846	-0,907	0,72	0,64	1,704	-	1,704	24,00
25.11.2025	67,0	59,1	216,275	217,184	-0,910	0,73	0,64	1,702	-	1,702	24,00
26.11.2025	66,4	58,6	216,441	217,335	-0,894	0,73	0,65	1,682	-	1,682	24,00
27.11.2025	67,0	59,1	218,915	219,837	-0,922	0,73	0,65	1,725	-	1,725	24,00
28.11.2025	66,8	58,9	220,488	221,415	-0,927	0,72	0,63	1,738	-	1,738	24,00
29.11.2025	67,0	59,0	221,095	222,039	-0,944	0,72	0,63	1,767	-	1,767	24,00
30.11.2025	66,9	59,0	221,274	222,214	-0,941	0,72	0,63	1,762	-	1,762	24,00
01.12.2025	67,1	59,0	220,888	221,833	-0,945	0,72	0,63	1,768	-	1,768	24,00
02.12.2025	67,2	59,1	220,390	221,341	-0,950	0,72	0,63	1,776	-	1,776	24,00
03.12.2025	66,8	58,6	215,760	216,698	-0,938	0,71	0,62	1,763	-	1,763	24,00
04.12.2025	66,9	58,6	212,723	213,667	-0,944	0,71	0,63	1,772	-	1,772	24,00
05.12.2025	66,9	58,6	212,852	213,791	-0,939	0,72	0,63	1,764	-	1,764	24,00
06.12.2025	67,0	58,7	212,812	213,756	-0,944	0,72	0,63	1,770	-	1,770	24,00
07.12.2025	66,9	58,5	212,714	213,664	-0,950	0,71	0,63	1,784	-	1,784	24,00
08.12.2025	68,4	59,0	202,079	203,101	-1,023	0,71	0,62	1,895	-	1,895	24,00
09.12.2025	70,0	59,4	194,396	195,526	-1,131	0,70	0,62	2,072	-	2,072	24,00
10.12.2025	69,6	58,5	185,775	186,893	-1,118	0,70	0,63	2,064	-	2,064	24,00
11.12.2025	69,5	58,0	179,848	180,964	-1,116	0,71	0,64	2,069	-	2,069	24,00
12.12.2025	68,9	57,9	181,465	182,544	-1,080	0,72	0,64	2,010	-	2,010	24,00
13.12.2025	68,2	57,8	182,616	183,629	-1,012	0,72	0,65	1,894	-	1,894	24,00
14.12.2025	68,3	57,6	181,165	182,197	-1,032	0,72	0,65	1,932	-	1,932	24,00
15.12.2025	71,3	58,7	169,418	170,585	-1,167	0,71	0,64	2,131	-	2,131	24,00
16.12.2025	71,1	57,9	163,345	164,515	-1,170	0,71	0,64	2,149	-	2,149	24,00
17.12.2025	70,4	57,3	162,912	164,063	-1,151	0,71	0,65	2,130	-	2,130	24,00
18.12.2025	69,1	57,3	154,728	155,741	-1,014	0,71	0,64	1,895	-	1,895	24,00
19.12.2025	69,1	57,4	168,137	169,199	-1,062	0,71	0,65	1,980	-	1,980	24,00
Итого	68,0	58,5	6016,995	6046,848	-29,853	0,72	0,64	55,656	-	55,656	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	152487,828	153733,641	-	27192,43
20.12.2025 00:00	158504,828	159780,500	-	27912,43
	6017,000	6046,859	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

55,656 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: