



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

УК Новый дом,
ул. Островского д. 38
Договор № от ..

Подвал

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC239
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	67,1	63,5	122,513	123,088	-0,575	0,442	-	0,442	24,00
21.11.2025	67,5	63,8	120,699	121,238	-0,539	0,450	-	0,450	24,00
22.11.2025	67,2	63,6	121,132	121,714	-0,582	0,437	-	0,437	24,00
23.11.2025	66,7	63,1	121,428	122,056	-0,628	0,429	-	0,429	24,00
24.11.2025	66,7	63,1	121,649	122,227	-0,578	0,433	-	0,433	24,00
25.11.2025	66,9	63,4	122,990	123,604	-0,614	0,431	-	0,431	24,00
26.11.2025	66,4	62,9	123,123	123,700	-0,577	0,427	-	0,427	24,00
27.11.2025	67,0	63,4	125,002	125,615	-0,613	0,448	-	0,448	24,00
28.11.2025	66,7	63,2	126,161	126,761	-0,600	0,443	-	0,443	24,00
29.11.2025	67,0	63,5	125,904	126,482	-0,578	0,433	-	0,433	24,00
30.11.2025	66,9	63,4	126,028	126,622	-0,594	0,433	-	0,433	24,00
01.12.2025	67,0	63,5	125,779	126,381	-0,602	0,442	-	0,442	24,00
02.12.2025	67,1	63,6	125,419	125,987	-0,568	0,438	-	0,438	24,00
03.12.2025	66,7	63,2	122,698	123,263	-0,566	0,437	-	0,437	24,00
04.12.2025	66,9	63,3	120,937	121,534	-0,597	0,431	-	0,431	24,00
05.12.2025	66,8	63,4	121,121	121,807	-0,685	0,421	-	0,421	24,00
06.12.2025	67,0	63,5	121,273	121,975	-0,702	0,421	-	0,421	24,00
07.12.2025	66,9	63,4	121,064	121,771	-0,707	0,419	-	0,419	24,00
08.12.2025	68,4	64,4	115,700	116,325	-0,625	0,464	-	0,464	24,00
09.12.2025	70,0	65,6	112,390	112,886	-0,496	0,495	-	0,495	24,00
10.12.2025	69,5	65,0	107,262	107,767	-0,505	0,486	-	0,486	24,00
11.12.2025	69,4	64,5	104,135	104,678	-0,542	0,511	-	0,511	24,00
12.12.2025	68,9	64,2	106,259	106,780	-0,521	0,492	-	0,492	24,00
13.12.2025	68,1	63,8	110,415	110,974	-0,559	0,473	-	0,473	24,00
14.12.2025	68,2	63,8	109,730	110,268	-0,538	0,485	-	0,485	24,00
15.12.2025	71,2	66,2	101,924	102,508	-0,585	0,515	-	0,515	24,00
16.12.2025	71,0	65,7	98,216	98,811	-0,595	0,513	-	0,513	24,00
17.12.2025	70,3	65,1	97,732	98,321	-0,588	0,508	-	0,508	24,00
18.12.2025	69,0	64,0	99,023	99,586	-0,563	0,499	-	0,499	24,00
19.12.2025	69,1	64,3	100,171	100,768	-0,597	0,475	-	0,475	24,00
Итого	67,9	63,9	3477,876	3495,495	-17,619	13,731	-	13,731	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	71378,133	71409,281	-	27192,18
20.12.2025 00:00	74856,008	74904,781	-	27912,18
	3477,875	3495,500	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

13,731 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: