

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Садовое кольцо д. 15

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 166300

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2		
20.11.2025	52,1	43,7	213,400	218,780	-5,380	5,35	4,75	1,801	24,00
21.11.2025	52,2	43,6	213,170	218,490	-5,320	5,36	4,77	1,839	24,00
22.11.2025	51,8	43,3	212,900	218,180	-5,280	5,34	4,75	1,794	24,00
23.11.2025	52,2	43,8	213,070	218,430	-5,360	5,33	4,74	1,786	24,00
24.11.2025	52,3	43,9	212,930	218,320	-5,390	5,34	4,74	1,793	24,00
25.11.2025	52,4	44,1	212,960	218,500	-5,540	5,34	4,74	1,773	24,00
26.11.2025	52,3	43,9	213,020	218,400	-5,380	5,34	4,74	1,782	24,00
27.11.2025	52,4	43,9	212,820	218,300	-5,480	5,34	4,75	1,797	24,00
28.11.2025	52,3	43,8	212,790	218,200	-5,410	5,36	4,77	1,808	24,00
29.11.2025	52,2	43,7	212,950	218,270	-5,320	5,38	4,79	1,809	24,00
30.11.2025	52,2	43,8	213,150	218,440	-5,290	5,34	4,75	1,803	24,00
01.12.2025	52,5	43,9	212,900	218,250	-5,350	5,29	4,70	1,821	24,00
02.12.2025	52,3	43,7	212,930	218,310	-5,380	5,42	4,83	1,817	24,00
03.12.2025	53,2	44,3	212,900	218,260	-5,360	5,45	4,86	1,893	24,00
04.12.2025	53,7	44,6	212,880	218,070	-5,190	5,47	4,88	1,918	24,00
05.12.2025	53,8	44,7	212,610	217,810	-5,200	5,47	4,88	1,934	24,00
06.12.2025	53,8	44,7	212,460	217,680	-5,220	5,47	4,88	1,941	24,00
07.12.2025	54,7	45,3	212,430	217,620	-5,190	5,47	4,88	2,000	24,00
08.12.2025	57,0	46,6	212,170	217,460	-5,290	5,46	4,87	2,205	24,00
09.12.2025	61,0	49,0	211,890	217,090	-5,200	5,46	4,87	2,549	24,00
10.12.2025	61,5	49,2	212,110	217,360	-5,250	5,47	4,88	2,603	24,00
11.12.2025	61,3	49,1	212,160	217,420	-5,260	5,47	4,88	2,588	24,00
12.12.2025	60,3	48,6	212,210	217,410	-5,200	5,45	4,86	2,487	24,00
13.12.2025	60,9	49,3	212,840	218,030	-5,190	5,47	4,88	2,477	24,00
14.12.2025	61,4	49,5	212,850	218,100	-5,250	5,49	4,89	2,536	24,00
15.12.2025	65,3	51,8	212,570	217,720	-5,150	5,49	4,89	2,867	24,00
16.12.2025	66,5	52,5	212,370	217,390	-5,020	5,49	4,90	2,976	24,00
17.12.2025	65,3	51,7	212,680	217,840	-5,160	5,48	4,89	2,891	24,00
18.12.2025	64,9	51,6	213,060	218,150	-5,090	5,44	4,85	2,837	24,00
19.12.2025	65,7	52,4	212,860	218,050	-5,190	5,47	4,87	2,812	24,00
Итого	56,7	46,5	6382,040	6540,330	-158,290	5,42	4,82	64,937	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **64,937** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: