

Ведомость потребления ГВС

с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Садовое кольцо д. 63

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 169022

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T3	T4	M3	M4	M5=M3-M4	P1	P2	Q5	
20.11.2025	59,3	51,9	37,510	31,820	5,690	4,1	4,1	0,574	24,00
21.11.2025	58,7	51,2	36,980	31,430	5,550	4,6	4,5	0,563	24,00
22.11.2025	58,0	50,7	36,680	31,490	5,190	4,6	4,6	0,529	24,00
23.11.2025	57,4	50,3	37,320	31,530	5,790	4,4	4,4	0,555	24,00
24.11.2025	57,6	50,2	36,910	31,460	5,450	4,5	4,5	0,548	24,00
25.11.2025	57,2	50,2	37,130	31,410	5,720	4,4	4,4	0,549	24,00
26.11.2025	56,4	49,5	37,320	31,720	5,600	4,6	4,5	0,534	24,00
27.11.2025	57,0	49,9	38,470	31,430	7,040	4,5	4,5	0,623	24,00
28.11.2025	56,2	49,1	37,030	31,940	5,090	4,6	4,6	0,511	24,00
29.11.2025	56,3	49,3	37,420	32,010	5,410	4,6	4,6	0,528	24,00
30.11.2025	56,3	49,3	38,080	32,070	6,010	4,3	4,3	0,560	24,00
01.12.2025	56,4	49,3	36,990	31,710	5,280	4,5	4,5	0,522	24,00
02.12.2025	56,6	49,4	37,220	31,430	5,790	4,5	4,5	0,554	24,00
03.12.2025	56,6	49,3	36,630	31,160	5,470	4,5	4,5	0,535	24,00
04.12.2025	55,9	49,2	32,830	28,310	4,520	4,0	4,0	0,441	24,00
05.12.2025	58,9	52,7	43,640	37,890	5,750	5,8	5,8	0,574	24,00
06.12.2025	58,6	52,0	42,450	37,060	5,390	5,8	5,8	0,562	24,00
07.12.2025	58,3	51,8	42,960	37,130	5,830	5,5	5,5	0,581	24,00
08.12.2025	59,2	52,4	42,780	36,510	6,270	5,7	5,6	0,622	24,00
09.12.2025	58,8	52,0	41,530	36,420	5,110	5,3	5,3	0,549	24,00
10.12.2025	58,8	52,0	41,960	36,220	5,740	5,7	5,6	0,584	24,00
11.12.2025	58,5	51,7	42,050	36,110	5,940	5,6	5,6	0,596	24,00
12.12.2025	58,7	51,7	40,180	35,470	4,710	5,7	5,6	0,524	24,00
13.12.2025	58,3	51,7	40,380	35,620	4,760	5,6	5,6	0,516	24,00
14.12.2025	57,8	51,2	41,210	35,760	5,450	5,5	5,4	0,550	24,00
15.12.2025	59,8	52,7	40,660	35,280	5,380	5,7	5,6	0,576	24,00
16.12.2025	59,3	52,2	40,750	35,490	5,260	5,6	5,6	0,564	24,00
17.12.2025	59,1	52,1	40,080	35,570	4,510	5,7	5,6	0,517	24,00
18.12.2025	58,6	51,7	40,360	35,370	4,990	5,6	5,6	0,537	24,00
19.12.2025	58,8	51,9	40,610	35,070	5,540	5,6	5,5	0,568	24,00
Итого	57,9	51,0	1176,120	1011,890	164,230	5,0	5,0	16,546	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **16,546** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **164,230** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: