



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Свердлова д. 32.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 173377
Версия ПО 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,8	44,6	146,800	147,550	-0,750	5,49	4,10	1,205	-	1,205	24,00
21.11.2025	52,8	44,2	143,290	144,000	-0,710	5,35	4,04	1,233	-	1,233	24,00
22.11.2025	52,3	45,1	171,190	172,670	-1,480	6,21	4,33	1,235	-	1,235	24,00
23.11.2025	52,8	45,6	171,300	172,790	-1,490	6,21	4,32	1,235	-	1,235	24,00
24.11.2025	52,2	45,2	171,480	172,880	-1,400	6,17	4,28	1,205	-	1,205	24,00
25.11.2025	52,0	45,2	172,160	173,350	-1,190	6,26	4,36	1,189	-	1,189	24,00
26.11.2025	51,2	44,5	171,910	173,100	-1,190	6,25	4,36	1,165	-	1,165	24,00
27.11.2025	51,3	44,5	172,100	173,240	-1,140	6,27	4,37	1,179	-	1,179	24,00
28.11.2025	51,4	44,5	172,200	173,290	-1,090	6,26	4,36	1,196	-	1,196	24,00
29.11.2025	51,6	44,6	172,500	173,590	-1,090	6,26	4,35	1,208	-	1,208	24,00
30.11.2025	51,7	44,7	172,520	173,620	-1,100	6,29	4,38	1,211	-	1,211	24,00
01.12.2025	51,8	44,7	172,400	173,550	-1,150	6,25	4,34	1,220	-	1,220	24,00
02.12.2025	51,8	44,8	174,130	175,370	-1,240	6,29	4,35	1,220	-	1,220	24,00
03.12.2025	52,8	45,6	176,310	177,500	-1,190	6,36	4,36	1,273	-	1,273	24,00
04.12.2025	53,6	46,3	177,090	178,210	-1,120	6,36	4,34	1,299	-	1,299	24,00
05.12.2025	53,8	46,4	175,990	177,070	-1,080	6,41	4,38	1,301	-	1,301	24,00
06.12.2025	53,7	46,4	177,440	178,430	-0,990	6,42	4,39	1,308	-	1,308	24,00
07.12.2025	53,8	46,4	177,400	178,490	-1,090	6,40	4,38	1,316	-	1,316	24,00
08.12.2025	56,7	48,4	177,330	178,410	-1,080	6,39	4,36	1,485	-	1,485	24,00
09.12.2025	61,2	51,4	177,190	178,140	-0,950	6,42	4,40	1,739	-	1,739	24,00
10.12.2025	61,5	51,5	177,150	178,150	-1,000	6,46	4,44	1,765	-	1,765	24,00
11.12.2025	61,7	51,7	177,110	178,020	-0,910	6,46	4,44	1,779	-	1,779	24,00
12.12.2025	62,0	52,0	177,230	177,980	-0,750	6,44	4,41	1,767	-	1,767	24,00
13.12.2025	60,6	51,3	177,210	177,960	-0,750	6,41	4,39	1,642	-	1,642	24,00
14.12.2025	61,2	51,6	175,810	176,700	-0,890	6,39	4,39	1,695	-	1,695	24,00
15.12.2025	65,6	54,7	178,130	179,130	-1,000	6,46	4,40	1,948	-	1,948	24,00
16.12.2025	67,6	56,1	178,060	179,220	-1,160	6,47	4,41	2,043	-	2,043	24,00
17.12.2025	66,9	55,6	178,350	179,410	-1,060	6,49	4,42	2,020	-	2,020	24,00
18.12.2025	65,8	55,0	178,820	179,780	-0,960	6,51	4,43	1,941	-	1,941	24,00
19.12.2025	66,1	55,3	178,930	179,800	-0,870	6,47	4,39	1,919	-	1,919	24,00
Итого	56,7	48,3	5199,530	5231,400	-31,870	6,30	4,36	43,941	-	43,941	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

43,941 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: