

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Северная д. 20а

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 166320

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
20.11.2025	52,4	45,8	583,720	583,720	0,000	3,777	24,00
21.11.2025	52,5	45,8	583,030	583,030	0,000	3,868	24,00
22.11.2025	52,0	45,5	582,710	582,710	0,000	3,751	24,00
23.11.2025	52,4	45,9	583,120	583,120	0,000	3,762	24,00
24.11.2025	52,5	46,0	582,660	582,660	0,000	3,780	24,00
25.11.2025	52,7	46,1	581,770	581,770	0,000	3,744	24,00
26.11.2025	52,5	46,0	582,750	582,750	0,000	3,750	24,00
27.11.2025	52,6	46,0	582,580	582,580	0,000	3,782	24,00
28.11.2025	52,6	46,0	582,500	582,500	0,000	3,801	24,00
29.11.2025	52,4	45,8	582,830	582,830	0,000	3,797	24,00
30.11.2025	52,5	45,9	583,000	583,000	0,000	3,792	24,00
01.12.2025	52,7	46,1	582,750	582,750	0,000	3,813	24,00
02.12.2025	52,5	45,9	582,720	582,720	0,000	3,799	24,00
03.12.2025	53,4	46,5	582,830	582,830	0,000	3,944	24,00
04.12.2025	53,9	47,0	582,850	582,850	0,000	3,991	24,00
05.12.2025	54,1	47,1	581,380	581,380	0,000	4,028	24,00
06.12.2025	54,1	47,0	580,950	580,950	0,000	4,061	24,00
07.12.2025	54,9	47,7	580,790	580,790	0,000	4,158	24,00
08.12.2025	57,2	49,2	580,350	580,350	0,000	4,626	24,00
09.12.2025	61,3	52,0	579,690	579,690	0,000	5,295	24,00
10.12.2025	61,8	52,5	579,950	579,950	0,000	5,373	24,00
11.12.2025	61,6	52,3	580,150	580,150	0,000	5,353	24,00
12.12.2025	60,6	51,6	580,330	580,330	0,000	5,157	24,00
13.12.2025	61,2	52,3	582,140	582,140	0,000	5,149	24,00
14.12.2025	61,7	52,5	581,960	581,960	0,000	5,303	24,00
15.12.2025	65,6	55,3	580,880	580,880	0,000	5,951	24,00
16.12.2025	66,8	56,1	580,000	580,000	0,000	6,154	24,00
17.12.2025	65,7	55,4	580,600	580,600	0,000	5,944	24,00
18.12.2025	65,3	55,1	581,060	581,060	0,000	5,870	24,00
19.12.2025	66,0	55,8	579,650	579,650	0,000	5,866	24,00
Итого	56,9	49,1	17451,700	17451,700	0,000	135,439	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **135,439** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: