



Ведомость потребления горячей воды

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Чкалова д. 18

Договор №: от

Характеристики средств M1min = т/сутки M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DC264

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	59,7	49,7	77,599	61,224	16,374	0,41	0,40	4,372	2,942	1,430	24,00
21.11.2025	62,7	54,0	117,782	102,252	15,530	0,49	0,48	6,777	5,010	1,766	24,00
22.11.2025	62,4	53,7	112,741	96,258	16,483	0,49	0,48	6,458	4,685	1,774	24,00
23.11.2025	61,9	53,4	115,564	95,761	19,803	0,49	0,48	6,549	4,628	1,921	24,00
24.11.2025	62,0	53,3	111,459	94,586	16,873	0,49	0,48	6,337	4,564	1,774	24,00
25.11.2025	62,2	53,5	109,155	93,867	15,287	0,49	0,48	6,232	4,545	1,687	24,00
26.11.2025	61,1	52,7	114,428	98,364	16,064	0,51	0,50	6,394	4,688	1,705	24,00
27.11.2025	62,1	53,4	111,496	96,260	15,236	0,50	0,49	6,346	4,652	1,694	24,00
28.11.2025	59,3	51,2	109,573	94,532	15,041	0,49	0,48	5,935	4,372	1,563	24,00
29.11.2025	58,5	50,4	107,420	90,754	16,666	0,47	0,47	5,727	4,112	1,615	24,00
30.11.2025	57,7	49,8	111,535	89,886	21,649	0,47	0,47	5,831	4,026	1,805	24,00
01.12.2025	58,6	50,4	106,689	91,147	15,542	0,48	0,47	5,703	4,135	1,568	24,00
02.12.2025	58,5	50,3	108,664	90,363	18,302	0,47	0,47	5,786	4,092	1,694	24,00
03.12.2025	57,8	49,8	106,314	88,035	18,279	0,47	0,47	5,580	3,938	1,642	24,00
04.12.2025	57,5	49,6	107,857	90,097	17,760	0,47	0,47	5,636	4,013	1,623	24,00
05.12.2025	61,4	52,4	106,215	90,596	15,620	0,48	0,48	5,990	4,284	1,705	24,00
06.12.2025	62,8	53,4	106,217	90,394	15,824	0,48	0,47	6,122	4,373	1,749	24,00
07.12.2025	62,6	53,4	107,136	90,421	16,714	0,47	0,47	6,152	4,369	1,784	24,00
08.12.2025	63,2	53,7	106,181	90,394	15,787	0,47	0,47	6,175	4,396	1,779	24,00
09.12.2025	64,1	54,3	106,082	90,464	15,618	0,46	0,45	6,254	4,459	1,795	24,00
10.12.2025	62,7	53,2	106,735	90,101	16,634	0,47	0,47	6,140	4,337	1,803	24,00
11.12.2025	62,3	52,9	106,923	90,202	16,721	0,47	0,47	6,106	4,312	1,794	24,00
12.12.2025	62,2	52,9	105,985	90,527	15,457	0,47	0,46	6,048	4,329	1,719	24,00
13.12.2025	62,1	52,9	107,620	89,983	17,637	0,45	0,45	6,122	4,304	1,818	24,00
14.12.2025	61,4	52,3	109,232	89,822	19,410	0,45	0,44	6,136	4,246	1,890	24,00
15.12.2025	62,5	53,1	106,197	90,467	15,730	0,46	0,45	6,082	4,343	1,740	24,00
16.12.2025	62,0	52,8	107,039	90,297	16,742	0,45	0,45	6,075	4,309	1,766	24,00
17.12.2025	62,4	53,1	106,668	90,478	16,190	0,45	0,45	6,105	4,349	1,756	24,00
18.12.2025	62,5	53,2	106,885	90,515	16,370	0,45	0,45	6,120	4,356	1,764	24,00
19.12.2025	62,8	53,4	105,232	90,801	14,431	0,46	0,45	6,062	4,393	1,669	24,00
Итого	61,3	52,4	3228,621	2728,848	499,773	0,47	0,47	181,352	129,560	51,792	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = 51,792 ГКал

Всего к оплате за горячую воду M_п = 499,773 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: