



20.11.2025 — 19.12.2025

Характеристики
средств измерения:УК Новый дом,
ул. Чкалова д. 18. Отопление
Договор № от ..Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DC186
Версия ПОM1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	55,4	46,4	356,671	364,467	-7,796	0,62	0,57	3,207	-	3,207	24,00
21.11.2025	55,1	46,0	353,322	361,137	-7,815	0,61	0,56	3,235	-	3,235	24,00
22.11.2025	55,2	46,1	354,028	361,966	-7,938	0,62	0,56	3,186	-	3,186	24,00
23.11.2025	54,9	46,2	353,834	361,744	-7,910	0,62	0,56	3,100	-	3,100	24,00
24.11.2025	55,0	46,1	355,035	363,102	-8,068	0,62	0,57	3,149	-	3,149	24,00
25.11.2025	55,6	46,7	357,795	365,868	-8,073	0,63	0,57	3,185	-	3,185	24,00
26.11.2025	55,2	46,3	357,632	365,757	-8,125	0,64	0,58	3,178	-	3,178	24,00
27.11.2025	55,3	46,2	355,266	363,726	-8,460	0,63	0,58	3,221	-	3,221	24,00
28.11.2025	54,8	45,8	353,763	362,128	-8,365	0,62	0,57	3,188	-	3,188	24,00
29.11.2025	55,1	46,0	355,483	363,794	-8,311	0,62	0,57	3,233	-	3,233	24,00
30.11.2025	55,1	46,0	355,652	363,967	-8,315	0,62	0,57	3,230	-	3,230	24,00
01.12.2025	55,1	46,0	355,274	363,520	-8,246	0,62	0,57	3,242	-	3,242	24,00
02.12.2025	55,3	46,1	355,377	363,991	-8,614	0,62	0,57	3,262	-	3,262	24,00
03.12.2025	54,7	45,7	353,432	361,998	-8,566	0,61	0,56	3,201	-	3,201	24,00
04.12.2025	54,5	45,4	351,117	359,435	-8,318	0,61	0,56	3,179	-	3,179	24,00
05.12.2025	54,2	45,2	349,445	357,664	-8,219	0,61	0,55	3,160	-	3,160	24,00
06.12.2025	54,3	45,2	348,854	357,027	-8,173	0,61	0,55	3,181	-	3,181	24,00
07.12.2025	54,2	45,1	348,416	356,668	-8,253	0,61	0,55	3,180	-	3,180	24,00
08.12.2025	59,2	49,1	389,613	400,040	-10,427	0,58	0,51	3,958	-	3,958	24,00
09.12.2025	64,1	53,2	428,402	442,032	-13,630	0,56	0,48	4,679	-	4,679	24,00
10.12.2025	64,6	53,8	437,948	452,981	-15,033	0,56	0,47	4,726	-	4,726	24,00
11.12.2025	64,1	53,3	431,714	446,651	-14,937	0,57	0,48	4,647	-	4,647	24,00
12.12.2025	64,1	53,6	438,988	454,172	-15,184	0,57	0,48	4,594	-	4,594	24,00
13.12.2025	63,7	53,6	442,721	457,918	-15,197	0,58	0,49	4,487	-	4,487	24,00
14.12.2025	63,4	53,1	437,111	451,935	-14,824	0,58	0,49	4,471	-	4,471	24,00
15.12.2025	68,8	55,5	394,583	406,730	-12,148	0,56	0,49	5,163	-	5,163	24,00
16.12.2025	70,7	56,3	369,275	379,695	-10,420	0,56	0,50	5,327	-	5,327	24,00
17.12.2025	68,3	55,3	390,879	402,470	-11,591	0,56	0,49	5,053	-	5,053	24,00
18.12.2025	64,8	53,5	411,548	424,256	-12,708	0,57	0,49	4,637	-	4,637	24,00
19.12.2025	64,9	53,8	413,234	426,084	-12,849	0,57	0,49	4,588	-	4,588	24,00
Итого	59,0	49,0	11356,413	11662,924	-306,511	0,60	0,53	113,848	-	113,848	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	519084,688	527875,625	-	60207,52
20.12.2025 00:00	530441,125	539538,562	-	60927,52
	11356,438	11662,938	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

113,848 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 20.12.2025 15:31:15