



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Московский, д. 10

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ300

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	68,7	64,2	497,532	498,786	-1,254	7,0	5,0	-	-	2,261	24,00
21.11.2025	67,1	63,1	585,696	586,962	-1,266	7,0	5,0	-	-	2,317	24,00
22.11.2025	66,8	62,8	492,267	493,327	-1,060	7,0	5,0	-	-	1,947	24,00
23.11.2025	68,0	63,6	453,141	454,273	-1,132	7,0	5,0	-	-	2,062	24,00
24.11.2025	67,4	63,1	502,631	503,795	-1,164	7,0	5,0	-	-	2,128	24,00
25.11.2025	68,7	64,4	443,382	444,453	-1,071	7,0	5,0	-	-	1,928	24,00
26.11.2025	68,6	64,3	478,583	479,729	-1,146	7,0	5,0	-	-	2,067	24,00
27.11.2025	70,1	65,1	443,197	444,454	-1,256	7,0	5,0	-	-	2,233	24,00
28.11.2025	70,3	65,3	433,181	434,424	-1,243	7,0	5,0	-	-	2,207	24,00
29.11.2025	69,2	64,6	462,970	464,167	-1,197	7,0	5,0	-	-	2,145	24,00
30.11.2025	69,6	64,7	442,321	443,549	-1,228	7,0	5,0	-	-	2,199	24,00
01.12.2025	69,7	65,7	529,589	530,783	-1,194	7,0	5,0	-	-	2,122	24,00
02.12.2025	69,3	65,3	523,574	524,762	-1,188	7,0	5,0	-	-	2,122	24,00
03.12.2025	68,2	64,7	587,859	589,017	-1,158	7,0	5,0	-	-	2,088	24,00
04.12.2025	67,8	64,4	598,400	599,530	-1,130	7,0	5,0	-	-	2,045	24,00
05.12.2025	68,0	64,7	605,594	606,731	-1,137	7,0	5,0	-	-	2,051	24,00
06.12.2025	68,2	64,8	605,422	606,558	-1,137	7,0	5,0	-	-	2,048	24,00
07.12.2025	67,6	64,3	625,803	626,955	-1,152	7,0	5,0	-	-	2,092	24,00
08.12.2025	67,5	64,0	813,795	815,382	-1,588	7,0	5,0	-	-	2,870	24,00
09.12.2025	72,3	66,5	640,801	642,793	-1,992	7,0	5,0	-	-	3,470	24,00
10.12.2025	73,2	66,9	484,745	486,507	-1,762	7,0	5,0	-	-	3,045	24,00
11.12.2025	72,7	66,6	486,215	487,944	-1,729	7,0	5,0	-	-	3,003	24,00
12.12.2025	72,6	66,7	434,271	435,754	-1,483	7,0	5,0	-	-	2,574	24,00
13.12.2025	72,9	66,7	393,370	394,787	-1,417	7,0	5,0	-	-	2,457	24,00
14.12.2025	72,4	66,4	546,692	548,625	-1,932	7,0	5,0	-	-	3,373	24,00
15.12.2025	71,4	66,1	682,677	684,771	-2,094	7,0	5,0	-	-	3,671	24,00
16.12.2025	71,5	66,2	680,252	682,302	-2,050	7,0	5,0	-	-	3,589	24,00
17.12.2025	72,7	66,9	532,547	534,336	-1,789	7,0	5,0	-	-	3,100	24,00
18.12.2025	73,0	67,0	449,940	451,502	-1,561	7,0	5,0	-	-	2,700	24,00
19.12.2025	73,3	67,0	391,567	393,009	-1,442	7,0	5,0	-	-	2,488	24,00
Итого	70,0	65,2	15848,015	15889,968	-41,953	7,0	5,0	-	-	74,402	720,00

Всего к оплате

Qп = 74,402 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -41,953 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:32 1