



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА512

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,8	47,6	326,391	327,278	-0,887	7,0	5,0	-	-	1,679	24,00
21.11.2025	53,0	47,5	320,766	321,623	-0,857	7,0	5,0	-	-	1,746	24,00
22.11.2025	52,3	47,4	345,597	346,528	-0,931	7,0	5,0	-	-	1,702	24,00
23.11.2025	52,8	47,9	344,931	345,662	-0,731	7,0	5,0	-	-	1,684	24,00
24.11.2025	52,3	47,5	344,443	345,016	-0,572	7,0	5,0	-	-	1,661	24,00
25.11.2025	52,1	47,4	344,740	345,130	-0,389	7,0	5,0	-	-	1,609	24,00
26.11.2025	51,3	46,7	344,461	344,821	-0,360	7,0	5,0	-	-	1,575	24,00
27.11.2025	51,4	46,8	344,603	344,904	-0,301	7,0	5,0	-	-	1,584	24,00
28.11.2025	51,5	46,8	346,766	347,014	-0,248	7,0	5,0	-	-	1,627	24,00
29.11.2025	51,6	46,8	344,971	349,021	-4,050	7,0	5,0	-	-	1,650	24,00
30.11.2025	51,7	47,0	347,379	347,562	-0,184	7,0	5,0	-	-	1,662	24,00
01.12.2025	51,8	47,0	348,855	349,020	-0,165	7,0	5,0	-	-	1,694	24,00
02.12.2025	51,9	47,1	349,676	349,833	-0,157	7,0	5,0	-	-	1,676	24,00
03.12.2025	52,8	47,7	352,474	352,691	-0,217	7,0	5,0	-	-	1,780	24,00
04.12.2025	53,7	48,5	353,078	353,237	-0,159	7,0	5,0	-	-	1,821	24,00
05.12.2025	53,8	48,7	353,371	353,513	-0,142	7,0	5,0	-	-	1,828	24,00
06.12.2025	53,8	48,6	355,462	355,618	-0,156	7,0	5,0	-	-	1,843	24,00
07.12.2025	53,8	48,7	350,897	354,972	-4,075	7,0	5,0	-	-	1,796	24,00
08.12.2025	56,4	50,6	355,124	355,245	-0,120	7,0	5,0	-	-	2,055	24,00
09.12.2025	61,1	54,2	355,120	355,218	-0,098	7,0	5,0	-	-	2,448	24,00
10.12.2025	61,5	54,5	355,121	355,188	-0,067	7,0	5,0	-	-	2,483	24,00
11.12.2025	61,7	54,8	360,578	360,571	0,007	7,0	5,0	-	-	2,506	24,00
12.12.2025	62,0	55,1	365,917	365,976	-0,059	7,0	5,0	-	-	2,508	24,00
13.12.2025	60,8	54,3	367,137	367,039	0,098	7,0	5,0	-	-	2,385	24,00
14.12.2025	61,0	54,4	364,536	364,549	-0,013	7,0	5,0	-	-	2,400	24,00
15.12.2025	65,4	57,7	362,749	362,834	-0,085	7,0	5,0	-	-	2,776	24,00
16.12.2025	67,6	59,5	362,085	362,131	-0,046	7,0	5,0	-	-	2,945	24,00
17.12.2025	67,0	59,1	362,597	362,522	0,074	7,0	5,0	-	-	2,891	24,00
18.12.2025	65,9	58,3	362,815	362,766	0,050	7,0	5,0	-	-	2,776	24,00
19.12.2025	66,1	58,5	361,903	362,006	-0,103	7,0	5,0	-	-	2,720	24,00
Итого	56,7	50,9	10554,544	10569,487	-14,944	7,0	5,0	-	-	61,508	720,00

Всего к оплате

Qп = 61,508 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -14,944 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:35 1