



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Коммерческие помещения

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB683

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,0	45,8	86,717	86,214	0,503	7,0	5,0	-	-	0,621	24,00
21.11.2025	53,0	45,6	86,194	85,697	0,497	7,0	5,0	-	-	0,631	24,00
22.11.2025	52,5	45,7	91,900	91,322	0,578	7,0	5,0	-	-	0,622	24,00
23.11.2025	53,0	46,2	91,934	91,359	0,575	7,0	5,0	-	-	0,619	24,00
24.11.2025	52,3	45,7	91,846	91,295	0,552	7,0	5,0	-	-	0,604	24,00
25.11.2025	52,2	45,6	92,167	91,620	0,547	7,0	5,0	-	-	0,603	24,00
26.11.2025	51,4	44,9	91,939	91,399	0,540	7,0	5,0	-	-	0,594	24,00
27.11.2025	51,5	45,1	91,902	91,366	0,536	7,0	5,0	-	-	0,590	24,00
28.11.2025	51,6	45,3	91,856	91,308	0,548	7,0	5,0	-	-	0,578	24,00
29.11.2025	51,7	45,6	91,392	90,829	0,563	7,0	5,0	-	-	0,565	24,00
30.11.2025	51,9	45,6	91,724	91,178	0,547	7,0	5,0	-	-	0,575	24,00
01.12.2025	51,9	45,4	92,258	91,727	0,531	7,0	5,0	-	-	0,599	24,00
02.12.2025	52,0	45,4	92,740	92,224	0,516	7,0	5,0	-	-	0,602	24,00
03.12.2025	53,0	46,2	93,046	92,531	0,515	7,0	5,0	-	-	0,629	24,00
04.12.2025	53,8	46,8	93,267	92,760	0,506	7,0	5,0	-	-	0,645	24,00
05.12.2025	53,9	47,0	93,337	92,831	0,507	7,0	5,0	-	-	0,648	24,00
06.12.2025	53,9	46,9	93,499	92,966	0,533	7,0	5,0	-	-	0,647	24,00
07.12.2025	53,9	47,0	93,712	93,180	0,532	7,0	5,0	-	-	0,652	24,00
08.12.2025	56,9	48,9	93,176	92,637	0,539	7,0	5,0	-	-	0,738	24,00
09.12.2025	61,3	52,0	92,562	92,019	0,543	7,0	5,0	-	-	0,856	24,00
10.12.2025	61,6	52,3	92,381	91,828	0,552	7,0	5,0	-	-	0,864	24,00
11.12.2025	61,8	52,4	91,970	91,410	0,560	7,0	5,0	-	-	0,868	24,00
12.12.2025	62,1	52,7	91,834	91,272	0,563	7,0	5,0	-	-	0,865	24,00
13.12.2025	60,7	51,9	92,149	91,570	0,579	7,0	5,0	-	-	0,816	24,00
14.12.2025	61,4	52,2	92,053	91,484	0,569	7,0	5,0	-	-	0,846	24,00
15.12.2025	65,7	55,2	92,047	91,489	0,558	7,0	5,0	-	-	0,968	24,00
16.12.2025	67,7	56,7	92,224	91,644	0,580	7,0	5,0	-	-	1,013	24,00
17.12.2025	67,0	56,3	92,220	91,672	0,548	7,0	5,0	-	-	0,991	24,00
18.12.2025	66,0	55,7	92,410	91,846	0,564	7,0	5,0	-	-	0,954	24,00
19.12.2025	66,2	55,9	92,240	91,844	0,396	7,0	5,0	-	-	0,946	24,00
Итого	56,8	48,9	2758,697	2742,522	16,174	7,0	5,0	-	-	21,745	720,00

Всего к оплате

Q_п = 21,745 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 16,174 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 15:48:28 1