



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD178

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	66,0	54,2	509,384	494,691	14,693	1,6	1,5	-	-	6,048	24,00
21.11.2025	65,8	52,8	519,643	504,814	14,829	1,6	1,5	-	-	6,740	24,00
22.11.2025	65,6	54,5	484,496	470,281	14,214	1,6	1,5	-	-	5,382	23,98
23.11.2025	65,6	54,9	474,404	460,745	13,659	1,6	1,5	-	-	5,064	24,00
24.11.2025	65,7	53,9	501,753	488,095	13,658	1,6	1,5	-	-	5,954	24,00
25.11.2025	65,7	55,1	485,802	472,224	13,578	1,6	1,5	-	-	5,152	24,00
26.11.2025	65,4	53,2	504,074	490,347	13,727	1,6	1,5	-	-	6,154	24,00
27.11.2025	65,6	53,6	495,904	482,546	13,358	1,6	1,5	-	-	5,918	24,00
28.11.2025	65,8	53,4	505,173	491,771	13,402	1,6	1,5	-	-	6,281	24,00
29.11.2025	65,8	53,7	501,712	488,486	13,226	1,6	1,5	-	-	6,070	24,00
30.11.2025	65,6	54,0	493,784	480,707	13,077	1,6	1,5	-	-	5,768	24,00
01.12.2025	65,7	53,8	497,883	484,983	12,900	1,6	1,5	-	-	5,875	24,00
02.12.2025	65,7	53,4	505,342	492,348	12,994	1,6	1,5	-	-	6,202	24,00
03.12.2025	65,6	53,1	500,023	487,038	12,984	1,6	1,5	-	-	6,273	24,00
04.12.2025	65,7	53,0	494,583	481,765	12,818	1,6	1,5	-	-	6,284	24,00
05.12.2025	65,8	53,0	494,630	481,920	12,710	1,6	1,5	-	-	6,314	24,00
06.12.2025	65,8	53,1	495,212	482,624	12,588	1,6	1,5	-	-	6,296	24,00
07.12.2025	65,6	52,6	494,940	482,263	12,677	1,6	1,5	-	-	6,427	24,00
08.12.2025	67,5	52,5	507,806	495,551	12,256	1,6	1,5	-	-	7,632	24,00
09.12.2025	69,1	54,1	510,252	497,910	12,341	1,6	1,5	-	-	7,645	24,00
10.12.2025	69,1	54,5	534,708	522,374	12,333	1,6	1,5	-	-	7,815	24,00
11.12.2025	69,4	55,2	534,237	521,984	12,254	1,6	1,5	-	-	7,607	24,00
12.12.2025	69,5	55,8	523,083	510,988	12,095	1,7	1,5	-	-	7,174	24,00
13.12.2025	69,0	55,9	517,967	505,946	12,021	1,7	1,5	-	-	6,802	24,00
14.12.2025	68,5	54,3	557,763	545,492	12,271	1,6	1,5	-	-	7,943	24,00
15.12.2025	69,7	54,6	566,095	553,852	12,243	1,6	1,5	-	-	8,544	24,00
16.12.2025	70,6	54,9	545,229	533,549	11,680	1,6	1,5	-	-	8,526	24,00
17.12.2025	70,5	55,2	523,370	506,044	17,327	1,6	1,5	-	-	7,975	24,00
18.12.2025	69,2	55,3	526,647	514,720	11,927	1,6	1,5	-	-	7,356	24,00
19.12.2025	69,4	55,7	509,004	497,479	11,525	1,7	1,5	-	-	6,946	24,00
Итого	67,1	54,1	15314,904	14923,537	391,367	1,6	1,5	-	-	200,168	719,98

Всего к оплате

Qп = 200,168 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 391,367 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:40 1