



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ580

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	66,2	50,8	354,079	343,996	10,083	7,0	5,0	-	-	5,472	24,00
21.11.2025	66,0	50,2	388,544	376,227	12,317	7,0	5,0	-	-	6,147	24,00
22.11.2025	65,8	49,6	288,052	282,537	5,515	7,0	5,0	-	-	4,636	23,98
23.11.2025	65,8	49,2	263,506	259,722	3,784	7,0	5,0	-	-	4,390	24,00
24.11.2025	65,9	49,4	325,409	317,355	8,054	7,0	5,0	-	-	5,383	24,00
25.11.2025	65,8	49,7	277,653	272,852	4,801	7,0	5,0	-	-	4,492	24,00
26.11.2025	65,7	49,1	352,103	342,139	9,964	7,0	5,0	-	-	5,819	24,00
27.11.2025	65,8	49,3	334,078	325,263	8,815	7,0	5,0	-	-	5,520	24,00
28.11.2025	66,1	49,7	354,551	344,362	10,189	7,0	5,0	-	-	5,795	24,00
29.11.2025	66,1	49,6	344,924	335,456	9,468	7,0	5,0	-	-	5,655	24,00
30.11.2025	65,9	49,2	318,022	310,308	7,714	7,0	5,0	-	-	5,297	24,00
01.12.2025	65,9	49,6	333,843	324,992	8,851	7,0	5,0	-	-	5,446	24,00
02.12.2025	65,9	49,6	350,904	340,883	10,021	7,0	5,0	-	-	5,718	24,00
03.12.2025	65,9	49,4	359,911	349,421	10,490	7,0	5,0	-	-	5,926	24,00
04.12.2025	66,0	49,2	348,964	339,062	9,902	7,0	5,0	-	-	5,837	24,00
05.12.2025	66,1	49,5	350,582	340,704	9,878	7,0	5,0	-	-	5,797	24,00
06.12.2025	66,1	49,6	353,061	342,942	10,119	7,0	5,0	-	-	5,795	24,00
07.12.2025	65,9	49,1	350,432	340,592	9,840	7,0	5,0	-	-	5,867	24,00
08.12.2025	67,8	51,2	423,091	408,740	14,351	7,0	5,0	-	-	7,030	24,00
09.12.2025	69,5	53,9	452,631	436,264	16,367	7,0	5,0	-	-	6,988	24,00
10.12.2025	69,4	52,8	426,706	412,165	14,541	7,0	5,0	-	-	7,066	24,00
11.12.2025	69,7	52,4	402,327	389,469	12,858	7,0	5,0	-	-	6,942	24,00
12.12.2025	69,8	52,6	369,973	359,271	10,702	7,0	5,0	-	-	6,351	24,00
13.12.2025	69,3	52,3	351,157	341,564	9,593	7,0	5,0	-	-	5,949	24,00
14.12.2025	68,8	52,3	447,175	431,337	15,838	7,0	5,0	-	-	7,392	24,00
15.12.2025	70,0	53,8	499,416	480,047	19,369	7,0	5,0	-	-	8,058	24,00
16.12.2025	70,9	53,7	467,900	450,762	17,138	7,0	5,0	-	-	8,018	24,00
17.12.2025	70,8	54,3	449,401	433,463	15,938	7,0	5,0	-	-	7,381	24,00
18.12.2025	69,5	53,3	414,216	400,485	13,731	7,0	5,0	-	-	6,687	24,00
19.12.2025	69,7	53,7	385,852	373,933	11,919	7,0	5,0	-	-	6,182	24,00
Итого	67,4	50,9	11138,463	10806,313	332,150	7,0	5,0	-	-	183,035	719,98

Всего к оплате

Qп = 183,035 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 332,150 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:41 1