



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 4

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD366

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	66,3	61,2	687,200	688,609	-1,409	1,7	1,3	-	-	3,535	24,00
21.11.2025	66,1	60,2	686,668	688,759	-2,091	1,6	1,3	-	-	4,120	24,00
22.11.2025	65,9	61,3	609,896	612,110	-2,214	1,7	1,3	-	-	2,797	24,00
23.11.2025	65,9	61,3	602,216	604,251	-2,035	1,7	1,3	-	-	2,727	24,00
24.11.2025	66,0	60,6	659,572	661,965	-2,393	1,7	1,3	-	-	3,531	24,00
25.11.2025	65,9	61,2	641,729	643,660	-1,931	1,7	1,3	-	-	3,060	24,00
26.11.2025	65,7	60,1	659,159	661,442	-2,283	1,7	1,3	-	-	3,679	24,00
27.11.2025	65,9	60,5	644,296	646,490	-2,194	1,7	1,3	-	-	3,484	24,00
28.11.2025	66,1	60,5	657,087	659,882	-2,795	1,7	1,3	-	-	3,703	24,00
29.11.2025	66,1	60,9	640,200	643,119	-2,919	1,7	1,3	-	-	3,342	24,00
30.11.2025	65,9	60,9	641,710	644,374	-2,664	1,7	1,3	-	-	3,205	24,00
01.12.2025	65,9	60,5	668,028	670,806	-2,778	1,7	1,3	-	-	3,646	24,00
02.12.2025	65,9	60,4	669,972	672,420	-2,448	1,7	1,3	-	-	3,717	24,00
03.12.2025	65,9	60,3	660,394	662,933	-2,538	1,6	1,3	-	-	3,741	24,00
04.12.2025	66,0	60,2	644,870	647,222	-2,352	1,6	1,3	-	-	3,752	24,00
05.12.2025	66,1	60,3	645,918	648,223	-2,305	1,6	1,3	-	-	3,740	24,00
06.12.2025	66,1	60,4	629,646	631,861	-2,215	1,6	1,3	-	-	3,588	24,00
07.12.2025	65,9	60,3	633,256	635,424	-2,168	1,6	1,3	-	-	3,550	24,00
08.12.2025	67,8	60,7	678,601	682,126	-3,525	1,6	1,3	-	-	4,943	24,00
09.12.2025	69,4	62,1	695,621	699,663	-4,042	1,6	1,3	-	-	5,115	24,00
10.12.2025	69,4	62,0	706,164	710,275	-4,112	1,7	1,3	-	-	5,346	24,00
11.12.2025	69,7	62,7	664,016	667,831	-3,815	1,7	1,3	-	-	4,738	24,00
12.12.2025	69,8	63,3	654,927	658,103	-3,175	1,7	1,3	-	-	4,230	24,00
13.12.2025	69,3	63,1	614,078	617,260	-3,181	1,7	1,3	-	-	3,753	24,00
14.12.2025	68,8	62,0	708,795	712,315	-3,520	1,7	1,3	-	-	4,952	24,00
15.12.2025	70,0	62,2	703,055	706,868	-3,812	1,7	1,3	-	-	5,564	24,00
16.12.2025	70,9	62,4	644,913	649,357	-4,444	1,7	1,3	-	-	5,554	24,00
17.12.2025	70,7	62,8	606,257	610,587	-4,330	1,7	1,3	-	-	4,903	24,00
18.12.2025	69,5	62,8	634,065	637,777	-3,712	1,7	1,3	-	-	4,267	24,00
19.12.2025	69,7	63,1	609,612	613,343	-3,731	1,7	1,3	-	-	4,015	24,00
Итого	67,4	61,3	19601,922	19689,054	-87,132	1,7	1,3	-	-	120,297	720,00

Всего к оплате

Q_п = **120,297** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **-87,132** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:41 1