



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 6

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 3501

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	65,9	51,3	235,364	236,093	-0,728	6,7	4,0	-	-	3,450	24,00
21.11.2025	65,7	50,1	253,826	254,684	-0,858	6,5	4,1	-	-	3,966	24,00
22.11.2025	65,5	50,2	234,367	235,271	-0,904	6,7	4,1	-	-	3,599	24,00
23.11.2025	65,4	51,0	202,530	203,333	-0,804	7,0	4,1	-	-	2,937	24,00
24.11.2025	65,6	50,5	215,013	215,974	-0,961	7,0	4,1	-	-	3,242	24,00
25.11.2025	65,5	51,0	204,384	205,336	-0,952	7,2	4,1	-	-	2,965	24,00
26.11.2025	65,3	49,9	229,391	230,438	-1,046	6,9	4,1	-	-	3,550	24,00
27.11.2025	65,4	50,0	227,401	228,342	-0,941	6,9	4,1	-	-	3,532	24,00
28.11.2025	65,7	50,2	244,657	245,773	-1,116	6,7	4,2	-	-	3,819	24,00
29.11.2025	65,7	50,1	228,127	229,282	-1,155	6,9	4,1	-	-	3,572	24,00
30.11.2025	65,5	49,9	225,360	226,464	-1,104	6,9	4,1	-	-	3,527	24,00
01.12.2025	65,5	50,5	216,696	217,768	-1,071	7,0	4,1	-	-	3,258	24,00
02.12.2025	65,5	50,3	216,373	217,561	-1,188	7,0	4,1	-	-	3,298	24,00
03.12.2025	65,5	49,4	229,665	230,971	-1,305	6,7	4,1	-	-	3,724	24,00
04.12.2025	65,6	49,6	236,853	238,158	-1,304	6,6	4,2	-	-	3,790	24,00
05.12.2025	65,7	49,9	228,089	229,461	-1,372	6,7	4,1	-	-	3,609	24,00
06.12.2025	65,7	49,4	234,997	236,531	-1,534	6,6	4,2	-	-	3,832	24,00
07.12.2025	65,5	49,4	229,501	231,120	-1,619	6,7	4,2	-	-	3,700	24,00
08.12.2025	67,5	50,1	271,278	273,130	-1,853	6,2	4,3	-	-	4,738	24,00
09.12.2025	69,0	52,5	310,225	312,269	-2,043	6,0	4,4	-	-	5,138	24,00
10.12.2025	69,0	52,2	305,237	307,914	-2,677	6,7	4,3	-	-	5,156	24,00
11.12.2025	69,3	53,3	307,582	310,406	-2,824	6,9	4,3	-	-	4,954	24,00
12.12.2025	69,4	53,8	278,931	281,872	-2,940	7,2	4,1	-	-	4,361	24,00
13.12.2025	68,9	54,1	263,786	266,916	-3,130	7,3	4,0	-	-	3,928	24,00
14.12.2025	68,5	52,6	327,483	332,572	-5,088	6,5	4,2	-	-	5,235	24,00
15.12.2025	69,6	53,2	329,831	335,501	-5,670	6,4	4,3	-	-	5,423	24,00
16.12.2025	70,5	53,5	322,949	328,264	-5,316	6,5	4,2	-	-	5,503	24,00
17.12.2025	70,4	53,8	307,142	311,674	-4,532	6,8	4,2	-	-	5,136	24,00
18.12.2025	69,2	53,2	293,591	298,858	-5,267	6,9	4,2	-	-	4,692	24,00
19.12.2025	69,3	53,9	271,761	277,106	-5,345	7,1	4,1	-	-	4,204	24,00
Итого	67,0	51,3	7682,392	7749,042	-66,650	6,8	4,2	-	-	121,836	720,00

Всего к оплате

Qп = 121,836 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -66,650 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:42 1