



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = 0,000 т/сутки
M2min = 0,000 т/сутки

M1max = 1440,000 т/сутки
M2max = 1440,000 т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВВ237

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	66,8	57,4	57,279	57,457	-0,178	7,0	5,0	-	-	0,542	24,00
21.11.2025	67,2	57,1	57,087	57,226	-0,139	7,0	5,0	-	-	0,578	24,00
22.11.2025	67,0	56,8	59,348	59,531	-0,183	7,0	5,0	-	-	0,601	24,00
23.11.2025	66,5	56,9	61,379	61,569	-0,190	7,0	5,0	-	-	0,587	24,00
24.11.2025	66,4	56,9	58,484	58,634	-0,149	7,0	5,0	-	-	0,558	24,00
25.11.2025	66,7	57,2	57,294	57,464	-0,170	7,0	5,0	-	-	0,543	24,00
26.11.2025	66,1	56,9	59,169	59,318	-0,149	7,0	5,0	-	-	0,547	24,00
27.11.2025	66,7	57,2	58,538	58,708	-0,169	7,0	5,0	-	-	0,554	24,00
28.11.2025	66,5	57,3	63,178	63,343	-0,165	7,0	5,0	-	-	0,583	24,00
29.11.2025	66,7	57,4	60,616	60,767	-0,152	7,0	5,0	-	-	0,562	24,00
30.11.2025	66,6	57,2	59,805	59,984	-0,179	7,0	5,0	-	-	0,561	24,00
01.12.2025	66,8	57,1	58,764	58,932	-0,168	7,0	5,0	-	-	0,566	24,00
02.12.2025	66,9	57,6	59,688	59,857	-0,169	7,0	5,0	-	-	0,554	24,00
03.12.2025	66,5	56,9	59,652	59,788	-0,136	7,0	5,0	-	-	0,569	24,00
04.12.2025	66,7	57,2	61,845	62,008	-0,164	7,0	5,0	-	-	0,584	24,00
05.12.2025	66,6	57,2	57,888	58,015	-0,127	7,0	5,0	-	-	0,541	24,00
06.12.2025	66,7	57,1	54,729	54,840	-0,112	7,0	5,0	-	-	0,527	24,00
07.12.2025	66,6	57,1	54,390	54,480	-0,090	7,0	5,0	-	-	0,519	24,00
08.12.2025	68,0	57,5	56,559	56,630	-0,071	7,0	5,0	-	-	0,599	24,00
09.12.2025	69,7	57,9	63,603	63,837	-0,234	7,0	5,0	-	-	0,751	24,00
10.12.2025	69,3	56,8	60,800	60,913	-0,113	7,0	5,0	-	-	0,756	24,00
11.12.2025	69,1	55,9	57,928	58,028	-0,100	7,0	5,0	-	-	0,769	24,00
12.12.2025	68,6	55,5	59,590	59,716	-0,125	7,0	5,0	-	-	0,785	24,00
13.12.2025	67,9	55,2	57,534	57,697	-0,164	7,0	5,0	-	-	0,730	24,00
14.12.2025	67,9	54,8	57,788	57,885	-0,097	7,0	5,0	-	-	0,756	24,00
15.12.2025	70,9	56,4	56,983	57,262	-0,279	7,0	5,0	-	-	0,822	24,00
16.12.2025	70,7	55,4	55,192	55,352	-0,160	7,0	5,0	-	-	0,846	24,00
17.12.2025	70,0	54,9	55,641	55,834	-0,193	7,0	5,0	-	-	0,839	24,00
18.12.2025	68,8	54,4	54,220	54,316	-0,096	7,0	5,0	-	-	0,777	24,00
19.12.2025	68,8	54,0	47,817	47,811	0,006	7,0	5,0	-	-	0,706	24,00
Итого	67,7	56,6	1742,786	1747,200	-4,415	7,0	5,0	-	-	19,211	720,00

Всего к оплате

Qп = **19,211** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **-4,415** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 15:49:28 1