



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Коммерческие помещения

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB158

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	66,8	60,3	35,759	35,454	0,306	7,0	5,0	-	-	0,231	24,00
21.11.2025	67,1	60,3	35,336	34,985	0,351	7,0	5,0	-	-	0,243	24,00
22.11.2025	66,9	60,1	35,437	35,130	0,307	7,0	5,0	-	-	0,241	24,00
23.11.2025	66,4	59,7	35,500	35,195	0,305	7,0	5,0	-	-	0,235	24,00
24.11.2025	66,3	59,7	35,594	35,290	0,304	7,0	5,0	-	-	0,236	24,00
25.11.2025	66,6	60,0	36,016	35,705	0,311	7,0	5,0	-	-	0,237	24,00
26.11.2025	66,0	59,5	36,054	35,745	0,309	7,0	5,0	-	-	0,235	24,00
27.11.2025	66,6	60,1	36,533	36,221	0,312	7,0	5,0	-	-	0,239	24,00
28.11.2025	66,4	60,0	36,777	36,453	0,324	7,0	5,0	-	-	0,238	24,00
29.11.2025	66,6	60,2	36,919	36,589	0,330	7,0	5,0	-	-	0,239	24,00
30.11.2025	66,6	60,1	36,953	36,621	0,331	7,0	5,0	-	-	0,238	24,00
01.12.2025	66,7	60,1	37,256	36,914	0,342	7,0	5,0	-	-	0,244	24,00
02.12.2025	66,8	60,1	37,962	37,606	0,356	7,0	5,0	-	-	0,254	24,00
03.12.2025	66,4	59,7	37,194	36,831	0,363	7,0	5,0	-	-	0,251	24,00
04.12.2025	66,6	59,6	36,705	36,355	0,350	7,0	5,0	-	-	0,255	24,00
05.12.2025	66,5	59,6	36,851	36,464	0,387	7,0	5,0	-	-	0,252	24,00
06.12.2025	66,6	59,8	36,960	36,552	0,408	7,0	5,0	-	-	0,253	24,00
07.12.2025	66,5	59,7	36,930	36,499	0,431	7,0	5,0	-	-	0,252	24,00
08.12.2025	68,0	60,3	36,108	35,743	0,366	7,0	5,0	-	-	0,277	24,00
09.12.2025	69,6	61,2	36,328	36,007	0,321	7,0	5,0	-	-	0,305	24,00
10.12.2025	69,2	60,4	34,510	34,202	0,308	7,0	5,0	-	-	0,303	24,00
11.12.2025	69,0	59,7	33,791	33,510	0,281	7,0	5,0	-	-	0,315	24,00
12.12.2025	68,5	59,4	33,572	33,176	0,396	7,0	5,0	-	-	0,304	24,00
13.12.2025	67,8	59,0	33,161	32,769	0,392	7,0	5,0	-	-	0,289	24,00
14.12.2025	67,8	59,0	32,878	32,532	0,346	7,0	5,0	-	-	0,291	24,00
15.12.2025	70,7	60,6	30,512	30,304	0,208	7,0	5,0	-	-	0,307	24,00
16.12.2025	70,5	60,4	30,787	30,568	0,219	7,0	5,0	-	-	0,311	24,00
17.12.2025	69,9	59,9	31,883	31,662	0,221	7,0	5,0	-	-	0,318	24,00
18.12.2025	68,6	59,0	31,908	31,660	0,248	7,0	5,0	-	-	0,307	24,00
19.12.2025	68,7	59,1	32,218	31,785	0,433	7,0	5,0	-	-	0,307	24,00
Итого	67,6	59,9	1054,395	1044,528	9,867	7,0	5,0	-	-	8,006	720,00

Всего к оплате

Qп = 8,006 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 9,867 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 15:49:28 1