

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак. Королева 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: Вкт-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF40E ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	BOC	HC
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/11/25	56.15	47.10	221.40	219.34	2.06	5.61	5.34	2.005	0.0000	24	0	
21/11/25	56.66	47.31	221.14	219.42	1.72	5.65	5.39	2.062	0.0000	24	0	
22/11/25	56.67	47.35	220.36	219.09	1.27	5.66	5.40	2.051	0.0000	24	0	
23/11/25	56.46	47.36	219.78	218.68	1.10	5.67	5.40	1.997	0.0000	24	0	
24/11/25	56.64	47.49	219.80	218.93	0.87	5.68	5.42	2.010	0.0000	24	0	
25/11/25	55.83	47.03	218.42	217.98	0.44	5.62	5.36	1.920	0.0000	24	0	
26/11/25	53.88	45.46	216.63	216.38	0.25	5.61	5.35	1.820	0.0000	24	0	
27/11/25	53.86	45.38	215.78	215.64	0.14	5.61	5.35	1.828	0.0000	24	0	
28/11/25	53.09	44.65	214.75	214.75	0.00	5.54	5.28	1.811	0.0000	24	0	
29/11/25	53.37	44.83	215.04	215.04	0.00	5.53	5.27	1.834	0.0000	24	0	
30/11/25	53.41	44.93	215.13	215.13	0.00	5.53	5.27	1.824	0.0000	24	0	
01/12/25	53.48	44.99	215.01	214.87	0.14	5.52	5.27	1.824	0.0000	24	0	
02/12/25	53.62	45.07	214.77	214.00	0.77	5.48	5.23	1.834	0.0000	24	0	
03/12/25	55.54	46.34	216.39	215.94	0.45	5.53	5.28	1.985	0.0000	24	0	
04/12/25	58.84	48.86	218.79	217.86	0.93	5.73	5.47	2.181	0.0000	24	0	
05/12/25	58.70	48.75	218.14	216.87	1.27	5.73	5.48	2.172	0.0000	24	0	
06/12/25	58.80	48.85	217.87	216.77	1.10	5.73	5.48	2.165	0.0000	24	0	
07/12/25	58.67	48.75	217.20	216.15	1.05	5.72	5.47	2.149	0.0000	24	0	
08/12/25	61.65	50.48	214.82	213.70	1.12	5.74	5.49	2.399	0.0000	24	0	
09/12/25	67.05	53.43	204.54	203.58	0.96	5.69	5.46	2.783	0.0000	24	0	
10/12/25	68.07	53.66	194.56	194.08	0.48	5.70	5.51	2.800	0.0000	24	0	
11/12/25	66.23	52.04	190.56	190.02	0.54	5.69	5.52	2.702	0.0000	24	0	
12/12/25	65.24	51.39	191.14	190.37	0.77	5.76	5.58	2.644	0.0000	24	0	
13/12/25	64.73	51.32	190.40	189.59	0.81	5.79	5.61	2.549	0.0000	24	0	
14/12/25	64.54	51.10	189.90	189.16	0.74	5.76	5.59	2.550	0.0000	24	0	
15/12/25	69.35	53.59	186.61	185.62	0.99	5.69	5.52	2.941	0.0000	24	0	
16/12/25	70.25	54.04	184.54	183.60	0.94	5.68	5.51	2.992	0.0000	24	0	
17/12/25	68.96	53.23	184.44	183.85	0.59	5.66	5.50	2.900	0.0000	24	0	
18/12/25	68.35	52.87	182.70	182.08	0.62	5.64	5.48	2.826	0.0000	24	0	
19/12/25	68.37	53.06	181.82	180.96	0.86	5.63	5.47	2.781	0.0000	24	0	
Итого:			6212.43	6189.45	22.98			68.339	0.0000	720	0	
Средние:	60.21	49.02				5.65	5.42					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4730ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____