

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак Королева 9а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:

Договорные расходи: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0жЕС24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/11/25	54.18	47.69	317.42	318.41	-0.99	6.06	5.86	2.055	0.0000	24	0	
21/11/25	54.92	48.19	318.75	319.75	-1.00	5.96	5.75	2.144	0.0000	24	0	
22/11/25	54.97	48.30	319.34	320.30	-0.96	5.98	5.78	2.128	0.0000	24	0	
23/11/25	54.81	48.32	319.06	319.99	-0.93	5.99	5.78	2.068	0.0000	24	0	
24/11/25	53.42	47.13	313.64	314.58	-0.94	6.07	5.87	1.968	0.0000	24	0	
25/11/25	53.32	47.09	312.56	313.41	-0.85	6.17	5.97	1.947	0.0000	24	0	
26/11/25	53.19	46.98	313.45	314.30	-0.85	6.26	6.07	1.945	0.0000	24	0	
27/11/25	53.00	46.75	310.56	311.48	-0.92	6.20	6.01	1.937	0.0000	24	0	
28/11/25	51.95	45.78	307.90	308.67	-0.77	6.04	5.86	1.897	0.0000	24	0	
29/11/25	52.27	46.05	308.47	309.34	-0.87	6.06	5.87	1.918	0.0000	24	0	
30/11/25	52.30	46.09	308.43	309.33	-0.90	6.06	5.87	1.914	0.0000	24	0	
01/12/25	52.34	46.15	310.86	311.82	-0.96	6.06	5.87	1.925	0.0000	24	0	
02/12/25	52.57	46.27	309.63	310.59	-0.96	6.07	5.88	1.949	0.0000	24	0	
03/12/25	53.16	46.76	312.04	313.00	-0.96	5.92	5.73	1.997	0.0000	24	0	
04/12/25	53.54	47.13	314.52	315.46	-0.94	5.88	5.68	2.016	0.0000	24	0	
05/12/25	53.10	46.67	312.33	313.25	-0.92	5.87	5.68	2.001	0.0000	24	0	
06/12/25	53.05	46.62	312.29	313.17	-0.88	5.87	5.68	2.007	0.0000	24	0	
07/12/25	52.95	46.53	310.91	311.82	-0.91	5.86	5.67	1.995	0.0000	24	0	
08/12/25	55.82	47.81	279.40	280.48	-1.08	5.83	5.68	2.236	0.0000	24	0	
09/12/25	60.04	50.42	264.34	265.65	-1.31	5.73	5.60	2.540	0.0000	24	0	
10/12/25	59.91	50.29	264.93	266.21	-1.28	5.70	5.57	2.543	0.0000	24	0	
11/12/25	59.65	49.87	263.20	264.42	-1.22	5.73	5.59	2.572	0.0000	24	0	
12/12/25	60.76	51.15	273.03	274.43	-1.40	5.78	5.63	2.624	0.0000	24	0	
13/12/25	60.56	51.28	275.02	276.26	-1.24	5.82	5.67	2.547	0.0000	24	0	
14/12/25	60.37	50.97	270.81	272.02	-1.21	5.79	5.64	2.542	0.0000	24	0	
15/12/25	67.08	54.63	245.20	246.84	-1.64	5.69	5.57	3.046	0.0000	24	0	
16/12/25	68.64	55.63	237.90	239.52	-1.62	5.65	5.54	3.091	0.0000	24	0	
17/12/25	66.27	54.48	252.49	254.03	-1.54	5.66	5.54	2.977	0.0000	24	0	
18/12/25	65.58	54.14	253.26	254.73	-1.47	5.67	5.54	2.895	0.0000	24	0	
19/12/25	65.98	54.65	252.68	254.20	-1.52	5.66	5.54	2.862	0.0000	24	0	
Итого:			8764.42	8797.46	-33.04			68.286	0.0000	720	0	
Средние:	56.99	48.99				5.90	5.73					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13968ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____