

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, ул. Ленина 16
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00168996 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0D8В ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/11/25	52.81	46.22	262.02	262.02	0.00	5.69	5.42	1.725	0.0000	24	0	*
21/11/25	52.84	45.99	256.47	256.47	0.00	5.59	5.34	1.755	0.0000	24	0	*
22/11/25	52.37	46.66	304.24	304.24	0.00	6.19	5.81	1.734	0.0000	24	0	*
23/11/25	52.88	47.17	304.42	304.42	0.00	6.19	5.81	1.734	0.0000	24	0	*
24/11/25	52.24	46.64	304.45	304.45	0.00	6.15	5.77	1.702	0.0000	24	0	*
25/11/25	52.11	46.60	305.39	305.39	0.00	6.23	5.85	1.682	0.0000	24	0	*
26/11/25	51.30	45.89	305.26	305.26	0.00	6.23	5.84	1.649	0.0000	24	0	*
27/11/25	51.39	45.93	305.66	305.66	0.00	6.24	5.86	1.667	0.0000	24	0	*
28/11/25	51.46	45.93	305.63	305.63	0.00	6.23	5.85	1.687	0.0000	24	0	*
29/11/25	51.65	46.03	306.02	306.02	0.00	6.23	5.84	1.719	0.0000	24	0	*
30/11/25	51.76	46.14	306.14	306.14	0.00	6.25	5.87	1.722	0.0000	24	0	*
01/12/25	51.84	46.22	306.23	306.23	0.00	6.21	5.83	1.720	0.0000	24	0	*
02/12/25	51.85	46.29	309.78	309.78	0.00	6.24	5.84	1.724	0.0000	24	0	*
03/12/25	52.88	47.10	312.64	312.64	0.00	6.28	5.87	1.805	0.0000	24	0	*
04/12/25	53.67	47.79	314.55	314.55	0.00	6.28	5.87	1.847	0.0000	24	0	*
05/12/25	53.85	47.94	315.66	315.66	0.00	6.32	5.91	1.863	0.0000	24	0	*
06/12/25	53.77	47.84	315.61	315.61	0.00	6.33	5.91	1.872	0.0000	24	0	*
07/12/25	53.83	47.92	315.60	315.60	0.00	6.31	5.90	1.864	0.0000	24	0	*
08/12/25	56.78	50.06	315.12	315.12	0.00	6.30	5.89	2.116	0.0000	24	0	*
09/12/25	61.20	53.42	314.40	314.40	0.00	6.34	5.92	2.445	0.0000	24	0	*
10/12/25	61.52	53.64	314.19	314.19	0.00	6.37	5.96	2.477	0.0000	24	0	*
11/12/25	61.73	53.81	314.15	314.15	0.00	6.38	5.96	2.486	0.0000	24	0	*
12/12/25	62.01	54.13	314.31	314.31	0.00	6.35	5.94	2.474	0.0000	24	0	*
13/12/25	60.63	53.20	314.24	314.24	0.00	6.33	5.92	2.331	0.0000	24	0	*
14/12/25	61.26	53.57	312.11	312.11	0.00	6.31	5.91	2.403	0.0000	24	0	*
15/12/25	65.63	56.98	316.39	316.39	0.00	6.36	5.94	2.739	0.0000	24	0	*
16/12/25	67.61	58.51	316.48	316.48	0.00	6.37	5.95	2.881	0.0000	24	0	*
17/12/25	66.93	58.07	316.98	316.98	0.00	6.38	5.96	2.812	0.0000	24	0	*
18/12/25	65.88	57.40	320.40	320.40	0.00	6.40	5.97	2.716	0.0000	24	0	*
19/12/25	66.08	57.74	322.15	322.15	0.00	6.36	5.92	2.690	0.0000	24	0	*
Итого:			9246.69	9246.69	0.00			62.041	0.0000	720	0	
Средние:	56.72	50.02				6.24	5.85					

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4708ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации