

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хFACF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/11/25	52.24	45.15	299.94	300.89	-0.95	6.43	5.90	2.126	0.0000	24	0	
21/11/25	52.36	45.06	299.49	300.46	-0.97	6.45	5.92	2.185	0.0000	24	0	
22/11/25	51.86	44.80	299.09	300.04	-0.95	6.43	5.90	2.110	0.0000	24	0	
23/11/25	52.28	45.29	299.39	300.36	-0.97	6.42	5.89	2.091	0.0000	24	0	
24/11/25	52.39	45.33	299.32	300.28	-0.96	6.42	5.90	2.110	0.0000	24	0	
25/11/25	52.51	45.54	298.88	299.83	-0.95	6.42	5.90	2.080	0.0000	24	0	
26/11/25	52.37	45.34	299.38	300.33	-0.95	6.42	5.90	2.103	0.0000	24	0	
27/11/25	52.49	45.40	299.31	300.27	-0.96	6.43	5.91	2.118	0.0000	24	0	
28/11/25	52.43	45.28	299.07	300.07	-1.00	6.45	5.93	2.138	0.0000	24	0	
29/11/25	52.30	45.16	299.31	300.27	-0.96	6.47	5.94	2.138	0.0000	24	0	
30/11/25	52.33	45.20	299.47	300.43	-0.96	6.42	5.90	2.134	0.0000	24	0	
01/12/25	52.56	45.39	299.28	300.24	-0.96	6.38	5.85	2.144	0.0000	24	0	
02/12/25	52.39	45.25	299.34	300.30	-0.96	6.50	5.98	2.134	0.0000	24	0	
03/12/25	53.28	45.85	299.35	300.32	-0.97	6.54	6.01	2.223	0.0000	24	0	
04/12/25	53.76	46.24	299.29	300.25	-0.96	6.55	6.03	2.248	0.0000	24	0	
05/12/25	53.95	46.33	298.84	299.80	-0.96	6.55	6.03	2.275	0.0000	24	0	
06/12/25	53.96	46.31	298.70	299.67	-0.97	6.55	6.03	2.285	0.0000	24	0	
07/12/25	54.80	46.94	298.42	299.61	-1.19	6.55	6.03	2.344	0.0000	24	0	
08/12/25	57.14	48.43	298.09	299.36	-1.27	6.54	6.02	2.593	0.0000	24	0	
09/12/25	61.16	51.10	297.52	298.98	-1.46	6.53	6.02	2.992	0.0000	24	0	
10/12/25	61.68	51.45	297.86	299.37	-1.51	6.54	6.03	3.046	0.0000	24	0	
11/12/25	61.49	51.27	297.82	299.38	-1.56	6.54	6.03	3.045	0.0000	24	0	
12/12/25	60.49	50.70	298.04	299.45	-1.41	6.53	6.01	2.920	0.0000	24	0	
13/12/25	61.09	51.46	299.09	300.51	-1.42	6.55	6.03	2.877	0.0000	24	0	
14/12/25	61.55	51.61	298.94	300.45	-1.51	6.56	6.04	2.973	0.0000	24	0	
15/12/25	65.49	54.21	298.22	299.97	-1.75	6.55	6.05	3.364	0.0000	24	0	
16/12/25	66.69	54.92	297.82	299.61	-1.79	6.56	6.05	3.501	0.0000	24	0	
17/12/25	65.52	54.17	298.39	300.14	-1.75	6.55	6.04	3.390	0.0000	24	0	
18/12/25	65.13	54.03	298.94	300.73	-1.79	6.51	6.00	3.320	0.0000	24	0	
19/12/25	65.85	54.87	298.80	300.48	-1.68	6.53	6.02	3.280	0.0000	24	0	
Итого:			8965.40	9001.85	-36.45			76.287	0.0000	720	0	
Средние:	56.78	48.26				6.49	5.97					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13941ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____