

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182781 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ж0В62 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/11/25	52.21	42.26	83.54	83.81	-0.27	6.73	5.53	0.835	24	0	
21/11/25	52.33	42.05	83.43	83.68	-0.25	6.74	5.55	0.858	24	0	
22/11/25	51.83	41.87	83.26	83.50	-0.24	6.72	5.53	0.829	24	0	
23/11/25	52.26	42.33	83.33	83.57	-0.24	6.71	5.52	0.828	24	0	
24/11/25	52.37	42.37	83.24	83.56	-0.32	6.72	5.53	0.836	24	0	
25/11/25	52.49	42.63	82.96	83.36	-0.40	6.72	5.53	0.815	24	0	
26/11/25	52.34	42.43	83.24	83.51	-0.27	6.72	5.53	0.826	24	0	
27/11/25	52.46	42.52	83.13	83.51	-0.38	6.73	5.54	0.825	24	0	
28/11/25	52.40	42.42	83.17	83.50	-0.33	6.75	5.56	0.830	24	0	
29/11/25	52.28	42.22	83.31	83.55	-0.24	6.76	5.57	0.838	24	0	
30/11/25	52.31	42.23	83.34	83.60	-0.26	6.72	5.53	0.839	24	0	
01/12/25	52.53	42.28	83.19	83.59	-0.40	6.67	5.48	0.852	24	0	
02/12/25	52.36	42.11	83.28	83.61	-0.33	6.80	5.61	0.854	24	0	
03/12/25	53.26	42.68	83.13	83.61	-0.48	6.84	5.64	0.881	24	0	
04/12/25	53.72	42.95	83.09	83.57	-0.48	6.85	5.66	0.897	24	0	
05/12/25	53.91	42.95	82.97	83.45	-0.48	6.85	5.67	0.912	24	0	
06/12/25	53.93	43.01	82.90	83.38	-0.48	6.85	5.66	0.907	24	0	
07/12/25	54.77	43.57	82.84	83.32	-0.48	6.85	5.66	0.931	24	0	
08/12/25	57.13	44.74	82.70	83.24	-0.54	6.84	5.66	1.022	24	0	
09/12/25	61.11	46.81	82.48	82.97	-0.49	6.84	5.66	1.178	24	0	
10/12/25	61.62	47.01	82.59	83.07	-0.48	6.84	5.66	1.204	24	0	
11/12/25	61.44	46.85	82.61	83.09	-0.48	6.84	5.66	1.204	24	0	
12/12/25	60.46	46.33	82.64	83.15	-0.51	6.83	5.65	1.168	24	0	
13/12/25	61.03	47.04	82.84	83.32	-0.48	6.85	5.66	1.156	24	0	
14/12/25	61.54	47.22	82.78	83.34	-0.56	6.87	5.68	1.184	24	0	
15/12/25	65.46	49.48	82.52	83.19	-0.67	6.87	5.68	1.319	24	0	
16/12/25	66.64	50.11	82.43	83.15	-0.72	6.87	5.68	1.366	24	0	
17/12/25	65.46	49.39	82.57	83.27	-0.70	6.86	5.67	1.328	24	0	
18/12/25	65.10	49.27	82.70	83.40	-0.70	6.82	5.63	1.311	24	0	
19/12/25	65.82	50.04	82.76	83.48	-0.72	6.85	5.65	1.303	24	0	
Итого:			2488.97	2502.35	-13.38			30.136	720	0	
Средние:	56.75	44.63				6.79	5.60				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13939ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____