

Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель:
Адрес: Салават-Батыра 6
Договор:

Тип прибора: ТСРВ-024М
Номер прибора: 105645

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Теплоснабжение								ГВС								ХВС	
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	T3, °C	V3, м3	T4, °C	V4, м3	ΔT, °C	ΔV, м3	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	Vхв, м3	Нараб., ч
20.11.25	65,90	54,58	11,32	290,827	0,000	290,827	3,288	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
21.11.25	66,30	54,64	11,66	291,156	0,000	291,156	3,392	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
22.11.25	66,01	54,58	11,43	292,255	0,000	292,255	3,336	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
23.11.25	65,53	54,47	11,06	291,051	0,000	291,051	3,214	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
24.11.25	65,49	53,56	11,93	267,582	0,000	267,582	3,189	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
25.11.25	65,75	54,03	11,72	272,845	0,000	272,845	3,193	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
26.11.25	65,23	53,51	11,72	273,406	0,000	273,406	3,200	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
27.11.25	65,78	53,84	11,94	272,844	0,000	272,844	3,255	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
28.11.25	65,59	53,51	12,08	272,596	0,000	272,596	3,287	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
29.11.25	65,79	53,75	12,04	272,591	0,000	272,591	3,278	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
30.11.25	65,72	53,80	11,92	273,455	0,000	273,455	3,254	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
01.12.25	65,85	53,89	11,96	273,426	0,000	273,426	3,267	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
02.12.25	65,97	53,92	12,05	273,246	0,000	273,246	3,288	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
03.12.25	65,57	53,48	12,09	269,527	0,000	269,527	3,255	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
04.12.25	65,69	53,36	12,33	265,442	0,000	265,442	3,269	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
05.12.25	65,62	53,30	12,32	265,027	0,000	265,027	3,261	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
06.12.25	65,77	53,43	12,34	264,957	0,000	264,957	3,267	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
07.12.25	65,65	53,36	12,29	264,534	0,000	264,534	3,247	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
08.12.25	67,00	53,42	13,58	254,357	0,000	254,357	3,447	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
09.12.25	68,53	53,94	14,59	251,537	0,000	251,537	3,666	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
10.12.25	68,01	52,64	15,37	235,932	0,000	235,932	3,618	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
11.12.25	67,84	51,96	15,88	226,722	0,000	226,722	3,596	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
12.12.25	67,35	52,06	15,29	231,238	0,000	231,238	3,532	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
13.12.25	66,64	52,14	14,50	233,435	0,000	233,435	3,382	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
14.12.25	66,70	51,72	14,98	229,187	0,000	229,187	3,429	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
15.12.25	69,39	52,01	17,38	212,069	0,000	212,069	3,672	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
16.12.25	69,12	51,04	18,08	200,552	0,000	200,552	3,622	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
17.12.25	68,44	50,14	18,30	192,912	0,000	192,912	3,527	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
18.12.25	67,23	49,58	17,65	191,917	0,000	191,917	3,383	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
19.12.25	67,31	50,05	17,26	194,089	0,000	194,089	3,343	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
Итого	66,56	52,99	13,57	7600,713	0,000	7600,713	100,958	720,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	720,00	0,000	-

Показания счетчиков:

Теплоснабжение					ГВС				ХВС
Дата съема	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	V3, м3	V4, м3	ΔV, м3	ΔQ, Гкал	Vхв, м3
19.12.25	-	-	16135,586	192,331	-	-	-	0,000	-
19.11.25	-	-	8534,873	91,374	-	-	-	0,000	-
	-	-		-		-	-	-	-

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: