

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Свердлова 28
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:
G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч

Заводской номер 00236121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7AB5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/11/25	52.46	43.78	199.46	196.57	2.89	5.62	5.21	1.730	24	0	
21/11/25	52.46	43.43	195.88	193.14	2.74	5.55	5.17	1.768	24	0	
22/11/25	52.05	44.45	233.79	230.73	3.06	6.05	5.45	1.776	24	0	
23/11/25	52.55	44.96	233.15	230.46	2.69	6.04	5.44	1.771	24	0	
24/11/25	51.90	44.51	233.03	230.33	2.70	6.01	5.40	1.721	24	0	
25/11/25	51.77	44.51	233.45	230.63	2.82	6.10	5.48	1.690	24	0	
26/11/25	50.96	43.83	233.02	230.29	2.73	6.10	5.47	1.664	24	0	
27/11/25	51.07	43.89	233.65	230.97	2.68	6.11	5.49	1.674	24	0	
28/11/25	51.13	43.88	233.72	230.86	2.86	6.11	5.48	1.693	24	0	
29/11/25	51.31	43.98	233.70	230.93	2.77	6.11	5.47	1.713	24	0	
30/11/25	51.43	44.08	233.58	231.37	2.21	6.13	5.49	1.714	24	0	
01/12/25	51.50	44.13	233.32	231.46	1.86	6.10	5.45	1.720	24	0	
02/12/25	51.52	44.15	235.60	233.62	1.98	6.13	5.46	1.735	24	0	
03/12/25	52.57	44.92	237.86	235.95	1.91	6.16	5.47	1.818	24	0	
04/12/25	53.33	45.51	237.95	235.96	1.99	6.17	5.45	1.860	24	0	
05/12/25	53.50	45.61	237.09	234.14	2.95	6.23	5.49	1.871	24	0	
06/12/25	53.43	45.53	235.84	231.52	4.32	6.25	5.49	1.864	24	0	
07/12/25	53.48	45.53	235.29	231.12	4.17	6.25	5.48	1.870	24	0	
08/12/25	56.49	47.38	234.62	230.73	3.89	6.25	5.46	2.140	24	0	
09/12/25	60.83	50.20	232.75	229.13	3.62	6.31	5.49	2.472	24	0	
10/12/25	61.14	50.32	231.72	228.72	3.00	6.36	5.53	2.508	24	0	
11/12/25	61.35	50.44	230.57	227.15	3.42	6.38	5.53	2.516	24	0	
12/12/25	61.62	50.76	229.55	224.36	5.19	6.37	5.51	2.494	24	0	
13/12/25	60.22	49.99	228.49	222.76	5.73	6.36	5.48	2.339	24	0	
14/12/25	61.00	50.52	233.03	227.88	5.15	6.26	5.49	2.443	24	0	
15/12/25	65.31	53.96	249.20	245.48	3.72	6.14	5.51	2.832	24	0	
16/12/25	67.24	55.30	247.98	244.90	3.08	6.17	5.52	2.961	24	0	
17/12/25	66.54	54.84	247.44	244.66	2.78	6.19	5.53	2.892	24	0	
18/12/25	65.50	54.23	246.96	244.63	2.33	6.22	5.54	2.784	24	0	
19/12/25	65.72	54.52	246.14	243.62	2.52	6.19	5.50	2.758	24	0	
Итого:			7007.83	6914.07	93.76			62.791	720	0	
Средние:	56.37	47.43				6.14	5.46				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28967ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____