



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 1

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 177200

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,5	49,3	484,050	484,050	0,000	6,2	6,0	-	-	2,031	24,00
21.11.2025	52,9	48,7	480,590	480,590	0,000	6,2	6,0	-	-	2,026	24,00
22.11.2025	52,8	48,7	480,360	480,360	0,000	6,2	6,0	-	-	1,996	24,00
23.11.2025	52,8	48,8	477,850	477,850	0,000	6,2	6,0	-	-	1,950	24,00
24.11.2025	51,2	47,2	459,200	459,200	0,000	6,2	6,0	-	-	1,830	24,00
25.11.2025	49,3	45,5	442,390	442,390	0,000	6,2	6,0	-	-	1,678	24,00
26.11.2025	49,9	46,0	452,280	452,280	0,000	6,2	6,0	-	-	1,771	24,00
27.11.2025	50,8	46,7	458,430	458,430	0,000	6,2	6,0	-	-	1,838	24,00
28.11.2025	51,0	46,9	460,840	460,840	0,000	6,2	6,0	-	-	1,888	24,00
29.11.2025	50,9	46,8	459,860	459,860	0,000	6,2	6,0	-	-	1,890	24,00
30.11.2025	50,9	46,8	460,310	460,310	0,000	6,2	6,0	-	-	1,870	24,00
01.12.2025	50,5	46,4	455,550	455,550	0,000	6,2	6,0	-	-	1,834	24,00
02.12.2025	50,3	46,2	456,080	456,080	0,000	6,2	6,0	-	-	1,849	24,00
03.12.2025	52,4	48,2	481,870	481,870	0,000	6,2	6,0	-	-	2,016	24,00
04.12.2025	53,1	48,8	489,190	489,190	0,000	6,2	6,0	-	-	2,068	24,00
05.12.2025	52,3	48,1	480,410	480,410	0,000	6,2	6,0	-	-	2,005	24,00
06.12.2025	52,4	48,2	480,890	480,890	0,000	6,2	6,0	-	-	2,016	24,00
07.12.2025	52,0	47,8	477,850	477,850	0,000	6,2	6,0	-	-	1,983	24,00
08.12.2025	54,5	49,7	459,210	459,210	0,000	6,2	6,0	-	-	2,228	24,00
09.12.2025	60,2	53,9	431,220	431,220	0,000	6,2	6,0	-	-	2,700	24,00
10.12.2025	62,1	55,4	420,450	420,450	0,000	6,2	6,0	-	-	2,816	24,00
11.12.2025	63,8	56,8	419,000	419,000	0,000	6,2	6,0	-	-	2,914	24,00
12.12.2025	64,2	57,3	420,360	420,360	0,000	6,2	6,0	-	-	2,884	24,00
13.12.2025	63,9	57,3	424,230	424,230	0,000	6,2	6,0	-	-	2,788	24,00
14.12.2025	63,1	56,5	418,610	418,610	0,000	6,2	6,0	-	-	2,762	24,00
15.12.2025	66,1	58,1	372,180	372,180	0,000	6,2	6,0	-	-	2,989	24,00
16.12.2025	65,9	58,0	381,720	381,720	0,000	6,2	6,0	-	-	2,997	24,00
17.12.2025	63,4	56,7	431,410	431,410	0,000	6,2	6,0	-	-	2,881	24,00
18.12.2025	64,0	57,0	417,880	417,880	0,000	6,2	6,0	-	-	2,888	24,00
19.12.2025	65,9	58,4	393,030	393,030	0,000	6,2	6,0	-	-	2,938	24,00
Итого	56,2	51,0	13427,300	13427,300	0,000	6,2	6,0	-	-	68,324	720,00

Всего к оплате

Q_п = **68,324** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **0,000** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:21 1