



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 2

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 178941

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,6	48,5	279,110	288,830	-9,720	7,0	7,0	-	-	1,145	24,00
21.11.2025	51,9	47,8	276,210	286,010	-9,800	7,0	7,0	-	-	1,149	24,00
22.11.2025	51,9	47,8	276,310	286,280	-9,970	7,0	7,0	-	-	1,144	24,00
23.11.2025	51,9	47,9	275,270	285,120	-9,850	7,0	7,0	-	-	1,112	24,00
24.11.2025	50,3	46,4	263,520	273,010	-9,490	7,0	7,0	-	-	1,027	24,00
25.11.2025	48,4	44,7	253,060	261,680	-8,620	7,0	7,0	-	-	0,954	24,00
26.11.2025	49,0	45,1	258,910	267,770	-8,860	7,0	7,0	-	-	1,007	24,00
27.11.2025	49,9	45,9	262,740	271,810	-9,070	7,0	7,0	-	-	1,045	24,00
28.11.2025	50,1	46,0	264,160	273,350	-9,190	7,0	7,0	-	-	1,085	24,00
29.11.2025	50,0	46,0	263,280	272,560	-9,280	7,0	7,0	-	-	1,070	24,00
30.11.2025	50,0	46,0	263,590	273,160	-9,570	7,0	7,0	-	-	1,062	24,00
01.12.2025	49,6	45,6	260,410	269,800	-9,390	7,0	7,0	-	-	1,034	24,00
02.12.2025	49,4	45,4	260,560	270,260	-9,700	7,0	7,0	-	-	1,035	24,00
03.12.2025	51,5	47,3	276,670	287,290	-10,620	7,0	7,0	-	-	1,143	24,00
04.12.2025	52,1	48,0	280,670	291,690	-11,020	7,0	7,0	-	-	1,164	24,00
05.12.2025	51,4	47,3	275,360	286,280	-10,920	7,0	7,0	-	-	1,127	24,00
06.12.2025	51,4	47,3	275,810	286,900	-11,090	7,0	7,0	-	-	1,134	24,00
07.12.2025	51,1	47,0	273,210	284,540	-11,330	7,0	7,0	-	-	1,102	24,00
08.12.2025	53,6	48,8	263,450	273,960	-10,510	7,0	7,0	-	-	1,264	24,00
09.12.2025	59,2	53,0	248,360	258,030	-9,670	7,0	7,0	-	-	1,532	24,00
10.12.2025	61,0	54,3	241,020	251,020	-10,000	7,0	7,0	-	-	1,612	24,00
11.12.2025	62,7	55,7	239,230	249,320	-10,090	7,0	7,0	-	-	1,669	24,00
12.12.2025	63,1	56,2	242,440	253,120	-10,680	7,0	7,0	-	-	1,663	24,00
13.12.2025	62,8	56,1	241,900	253,110	-11,210	7,0	7,0	-	-	1,604	24,00
14.12.2025	62,0	55,4	237,340	248,540	-11,200	7,0	7,0	-	-	1,557	24,00
15.12.2025	65,0	56,9	211,210	220,030	-8,820	7,0	7,0	-	-	1,711	24,00
16.12.2025	64,8	56,8	216,210	226,350	-10,140	7,0	7,0	-	-	1,710	24,00
17.12.2025	62,2	55,6	243,750	256,820	-13,070	7,0	7,0	-	-	1,624	24,00
18.12.2025	62,9	55,9	235,770	247,830	-12,060	7,0	7,0	-	-	1,637	24,00
19.12.2025	64,8	57,2	222,370	233,140	-10,770	7,0	7,0	-	-	1,673	24,00
Итого	55,2	50,1	7681,900	7987,610	-305,710	7,0	7,0	-	-	38,795	720,00

Всего к оплате

Q_п = **38,795** Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = **-305,710** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:22 1