



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 3

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 173058

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,3	49,2	153,490	150,490	3,000	5,2	5,5	-	-	0,619	24,00
21.11.2025	52,6	48,5	152,020	149,030	2,990	5,2	5,5	-	-	0,618	24,00
22.11.2025	52,5	48,5	152,050	149,050	3,000	5,2	5,6	-	-	0,607	24,00
23.11.2025	52,6	48,6	151,370	148,360	3,010	5,3	5,6	-	-	0,600	24,00
24.11.2025	51,0	47,2	145,060	142,130	2,930	5,2	5,5	-	-	0,553	24,00
25.11.2025	49,0	45,4	139,680	136,760	2,920	5,1	5,5	-	-	0,513	24,00
26.11.2025	49,7	45,8	142,710	139,730	2,980	5,1	5,5	-	-	0,541	24,00
27.11.2025	50,5	46,6	144,690	141,720	2,970	5,2	5,5	-	-	0,558	24,00
28.11.2025	50,8	46,8	145,450	142,460	2,990	5,1	5,5	-	-	0,573	24,00
29.11.2025	50,7	46,7	145,120	142,180	2,940	5,1	5,5	-	-	0,580	24,00
30.11.2025	50,7	46,7	144,890	141,960	2,930	5,2	5,5	-	-	0,573	24,00
01.12.2025	50,2	46,2	143,600	140,680	2,920	5,1	5,5	-	-	0,569	24,00
02.12.2025	50,0	46,0	143,750	140,690	3,060	5,1	5,5	-	-	0,576	24,00
03.12.2025	52,2	48,0	152,120	149,180	2,940	5,2	5,6	-	-	0,631	24,00
04.12.2025	52,8	48,6	154,590	151,580	3,010	5,3	5,6	-	-	0,650	24,00
05.12.2025	52,1	47,9	151,730	148,790	2,940	5,3	5,6	-	-	0,628	24,00
06.12.2025	52,1	47,9	151,920	148,950	2,970	5,3	5,6	-	-	0,634	24,00
07.12.2025	51,7	47,6	150,850	147,940	2,910	5,3	5,6	-	-	0,623	24,00
08.12.2025	54,2	49,3	144,410	141,540	2,870	5,2	5,6	-	-	0,700	24,00
09.12.2025	59,8	53,6	135,110	132,360	2,750	5,3	5,7	-	-	0,841	24,00
10.12.2025	61,7	55,0	131,170	128,420	2,750	5,5	6,0	-	-	0,877	24,00
11.12.2025	63,4	56,4	129,900	127,220	2,680	5,6	6,0	-	-	0,905	24,00
12.12.2025	63,8	56,9	131,890	129,240	2,650	5,6	6,1	-	-	0,901	24,00
13.12.2025	63,5	56,9	131,760	129,140	2,620	5,6	6,1	-	-	0,868	24,00
14.12.2025	62,7	56,1	129,740	127,050	2,690	5,5	6,0	-	-	0,854	24,00
15.12.2025	65,6	57,5	114,740	112,220	2,520	5,4	5,9	-	-	0,932	24,00
16.12.2025	65,4	57,5	118,100	115,640	2,460	5,4	6,0	-	-	0,932	24,00
17.12.2025	63,0	56,3	134,090	131,380	2,710	5,5	6,0	-	-	0,891	24,00
18.12.2025	63,5	56,6	129,320	126,700	2,620	5,5	6,0	-	-	0,889	24,00
19.12.2025	65,5	58,0	121,540	119,010	2,530	5,5	6,0	-	-	0,906	24,00
Итого	55,9	50,7	4216,860	4131,600	85,260	5,3	5,7	-	-	21,142	720,00

Всего к оплате

Qп = 21,142 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 85,260 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:22 1