



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 16

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств M1min = т/сутки

M1max = т/сутки

измерения: M2min = т/сутки

M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 179171

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,7	48,2	840,830	840,830	0,000	4,6	4,0	-	-	4,629	24,00
21.11.2025	53,1	47,6	832,220	832,220	0,000	4,4	3,9	-	-	4,563	24,00
22.11.2025	53,0	47,6	830,370	834,680	-4,310	4,4	3,8	-	-	4,515	24,00
23.11.2025	53,1	47,7	826,920	831,050	-4,130	4,6	4,0	-	-	4,447	24,00
24.11.2025	51,4	46,3	786,700	804,450	-17,750	4,5	4,0	-	-	4,059	24,00
25.11.2025	49,5	44,6	746,950	782,770	-35,820	4,3	3,9	-	-	3,681	24,00
26.11.2025	50,1	45,0	762,670	798,890	-36,220	4,7	4,1	-	-	3,891	24,00
27.11.2025	51,0	45,8	773,600	809,540	-35,940	4,7	4,0	-	-	4,039	24,00
28.11.2025	51,2	45,9	776,800	813,450	-36,650	4,7	4,0	-	-	4,113	24,00
29.11.2025	51,1	45,8	774,800	812,420	-37,620	4,3	3,8	-	-	4,099	24,00
30.11.2025	51,1	45,8	776,870	813,140	-36,270	4,4	3,8	-	-	4,100	24,00
01.12.2025	50,7	45,5	770,160	804,770	-34,610	4,7	4,0	-	-	4,023	24,00
02.12.2025	50,5	45,3	775,600	801,660	-26,060	4,5	3,9	-	-	4,063	24,00
03.12.2025	52,6	47,2	836,210	836,210	0,000	4,8	4,0	-	-	4,572	24,00
04.12.2025	53,3	47,8	850,590	850,590	0,000	4,6	4,1	-	-	4,669	24,00
05.12.2025	52,5	47,1	835,610	835,610	0,000	4,8	4,2	-	-	4,560	24,00
06.12.2025	52,6	47,1	837,630	837,630	0,000	4,5	3,9	-	-	4,575	24,00
07.12.2025	52,2	46,8	832,670	832,670	0,000	4,6	4,0	-	-	4,481	24,00
08.12.2025	54,8	48,4	803,450	803,450	0,000	4,6	4,0	-	-	5,080	24,00
09.12.2025	60,5	52,4	757,160	757,160	0,000	4,7	4,1	-	-	6,130	24,00
10.12.2025	62,4	53,7	741,270	741,270	0,000	4,8	4,2	-	-	6,489	24,00
11.12.2025	64,1	55,0	739,180	739,170	0,010	4,7	4,2	-	-	6,708	24,00
12.12.2025	64,5	55,5	749,310	749,290	0,020	4,7	4,3	-	-	6,724	24,00
13.12.2025	64,2	55,5	749,070	749,030	0,040	4,6	4,2	-	-	6,534	24,00
14.12.2025	63,4	54,7	737,880	737,880	0,000	4,5	4,0	-	-	6,399	24,00
15.12.2025	66,5	56,0	659,700	659,490	0,210	4,5	4,0	-	-	6,944	24,00
16.12.2025	66,3	56,0	675,270	674,950	0,320	4,7	4,3	-	-	6,961	24,00
17.12.2025	63,7	54,9	759,640	759,640	0,000	4,5	4,1	-	-	6,647	24,00
18.12.2025	64,3	55,1	735,620	735,620	0,000	4,8	4,1	-	-	6,726	24,00
19.12.2025	66,2	56,3	694,080	694,070	0,010	4,6	4,2	-	-	6,877	24,00
Итого	56,5	49,7	23268,830	23573,600	-304,770	4,6	4,0	-	-	155,298	720,00

Всего к оплате

Qп = 155,298 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -304,770 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:23 1