



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 27

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 178802 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,2	46,2	473,770	475,280	-1,510	6,5	5,8	-	-	3,345	24,00
21.11.2025	52,6	45,5	470,580	472,050	-1,470	6,5	5,7	-	-	3,332	24,00
22.11.2025	52,5	45,5	469,490	470,960	-1,470	6,6	5,8	-	-	3,300	24,00
23.11.2025	52,6	45,7	468,180	469,610	-1,430	6,6	5,9	-	-	3,219	24,00
24.11.2025	50,9	44,3	456,430	457,710	-1,280	6,5	5,8	-	-	2,997	24,00
25.11.2025	49,0	42,2	447,040	448,330	-1,290	6,4	5,7	-	-	3,037	24,00
26.11.2025	49,6	41,2	451,340	452,930	-1,590	6,4	5,8	-	-	3,806	24,00
27.11.2025	50,5	43,0	456,070	457,510	-1,440	6,5	5,8	-	-	3,420	24,00
28.11.2025	50,8	43,9	457,230	458,640	-1,410	6,4	5,8	-	-	3,137	24,00
29.11.2025	50,6	43,8	457,240	458,580	-1,340	6,4	5,8	-	-	3,138	24,00
30.11.2025	50,6	43,8	457,730	459,070	-1,340	6,5	5,8	-	-	3,121	24,00
01.12.2025	50,2	43,5	454,160	455,480	-1,320	6,4	5,8	-	-	3,048	24,00
02.12.2025	50,0	43,3	453,750	455,090	-1,340	6,4	5,8	-	-	3,051	24,00
03.12.2025	52,1	44,9	469,400	470,890	-1,490	6,6	5,8	-	-	3,373	24,00
04.12.2025	52,8	45,5	474,560	476,120	-1,560	6,6	5,8	-	-	3,443	24,00
05.12.2025	52,0	44,9	467,750	469,210	-1,460	6,6	5,8	-	-	3,343	24,00
06.12.2025	52,1	44,9	469,590	471,070	-1,480	6,6	5,9	-	-	3,354	24,00
07.12.2025	51,7	44,7	467,880	469,340	-1,460	6,6	5,9	-	-	3,300	24,00
08.12.2025	54,3	46,1	455,830	457,520	-1,690	6,5	5,8	-	-	3,712	24,00
09.12.2025	59,9	49,7	440,320	442,530	-2,210	6,6	6,0	-	-	4,512	24,00
10.12.2025	61,9	51,0	435,370	437,760	-2,390	6,8	6,3	-	-	4,754	24,00
11.12.2025	63,5	52,2	435,130	437,660	-2,530	6,9	6,3	-	-	4,910	24,00
12.12.2025	64,0	52,7	436,160	438,670	-2,510	6,9	6,4	-	-	4,899	24,00
13.12.2025	63,6	52,8	438,580	441,010	-2,430	6,9	6,3	-	-	4,737	24,00
14.12.2025	62,8	52,2	435,790	438,080	-2,290	6,8	6,3	-	-	4,648	24,00
15.12.2025	66,0	53,5	407,400	410,070	-2,670	6,7	6,3	-	-	5,098	24,00
16.12.2025	65,8	53,4	413,470	416,160	-2,690	6,7	6,3	-	-	5,120	24,00
17.12.2025	63,1	52,0	439,120	441,600	-2,480	6,8	6,2	-	-	4,884	24,00
18.12.2025	63,8	52,4	432,290	434,800	-2,510	6,8	6,3	-	-	4,903	24,00
19.12.2025	65,7	53,8	419,710	422,340	-2,630	6,8	6,3	-	-	4,989	24,00
Итого	55,9	47,3	13511,360	13566,070	-54,710	6,6	6,0	-	-	115,930	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	107652,250	108052,672	868,258	10742,00
20.12.2025 00:00	121163,609	121618,742	984,188	11462,00
	13511,359	13566,070	115,930	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 115,930 ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = -54,710 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: