



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА771

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	54,8	48,5	375,333	372,840	2,492	7,0	5,0	-	-	2,368	24,00
21.11.2025	54,0	47,7	371,075	368,471	2,604	7,0	5,0	-	-	2,333	24,00
22.11.2025	54,1	47,9	370,014	367,432	2,582	7,0	5,0	-	-	2,321	23,98
23.11.2025	54,0	47,9	368,039	365,397	2,642	7,0	5,0	-	-	2,262	24,00
24.11.2025	55,6	49,2	380,102	377,353	2,750	7,0	5,0	-	-	2,461	24,00
25.11.2025	55,3	49,0	376,151	373,484	2,667	7,0	5,0	-	-	2,353	24,00
26.11.2025	52,5	46,5	360,273	357,713	2,560	7,0	5,0	-	-	2,137	24,00
27.11.2025	51,8	45,9	356,399	353,815	2,584	7,0	5,0	-	-	2,107	24,00
28.11.2025	52,3	46,3	359,534	357,057	2,477	7,0	5,0	-	-	2,174	24,00
29.11.2025	52,3	46,2	359,112	356,588	2,524	7,0	5,0	-	-	2,167	24,00
30.11.2025	52,2	46,2	358,919	356,455	2,464	7,0	5,0	-	-	2,155	24,00
01.12.2025	52,5	46,5	361,110	358,559	2,551	7,0	5,0	-	-	2,183	24,00
02.12.2025	52,6	46,6	363,054	360,500	2,555	7,0	5,0	-	-	2,193	24,00
03.12.2025	50,3	44,6	351,080	348,550	2,530	7,0	5,0	-	-	1,996	24,00
04.12.2025	52,0	45,7	354,208	351,574	2,633	7,0	5,0	-	-	2,208	24,00
05.12.2025	54,2	47,5	353,336	350,715	2,621	7,0	5,0	-	-	2,374	24,00
06.12.2025	54,4	47,7	354,368	351,742	2,626	7,0	5,0	-	-	2,384	24,00
07.12.2025	53,8	47,2	350,640	347,929	2,712	7,0	5,0	-	-	2,319	24,00
08.12.2025	57,0	49,1	341,736	339,083	2,653	7,0	5,0	-	-	2,681	24,00
09.12.2025	62,1	52,4	321,091	318,294	2,797	7,0	5,0	-	-	3,108	24,00
10.12.2025	62,9	53,0	319,358	316,546	2,813	7,0	5,0	-	-	3,153	24,00
11.12.2025	62,5	52,8	324,131	321,250	2,881	7,0	5,0	-	-	3,133	24,00
12.12.2025	63,1	53,4	327,665	324,996	2,669	7,0	5,0	-	-	3,164	24,00
13.12.2025	62,8	53,4	326,721	324,271	2,450	7,0	5,0	-	-	3,056	24,00
14.12.2025	61,7	52,5	322,630	319,868	2,762	7,0	5,0	-	-	2,983	24,00
15.12.2025	64,5	53,5	293,877	291,101	2,777	7,0	5,0	-	-	3,225	24,00
16.12.2025	68,2	55,6	285,061	282,424	2,637	7,0	5,0	-	-	3,588	24,00
17.12.2025	68,9	57,0	306,928	304,054	2,873	7,0	5,0	-	-	3,643	24,00
18.12.2025	66,4	55,2	303,088	299,611	3,477	7,0	5,0	-	-	3,392	24,00
19.12.2025	65,9	54,7	291,907	289,244	2,664	7,0	5,0	-	-	3,277	24,00
Итого	57,5	49,7	10286,941	10206,913	80,028	7,0	5,0	-	-	78,898	719,98

Всего к оплате

Qп = **78,898** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **80,028** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:28 1