



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА648

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,0	45,2	313,286	314,813	-1,527	1,5	1,5	-	-	2,437	24,00
21.11.2025	53,7	45,7	319,075	320,574	-1,500	1,5	1,5	-	-	2,538	24,00
22.11.2025	54,2	46,2	322,376	323,826	-1,450	1,5	1,5	-	-	2,583	24,00
23.11.2025	54,5	46,6	322,791	324,479	-1,689	1,5	1,5	-	-	2,569	24,00
24.11.2025	53,3	45,6	315,015	316,642	-1,627	1,5	1,5	-	-	2,425	24,00
25.11.2025	52,0	44,6	308,236	309,536	-1,301	1,5	1,5	-	-	2,293	24,00
26.11.2025	51,7	44,2	307,604	309,737	-2,133	1,5	1,5	-	-	2,286	24,00
27.11.2025	52,1	44,5	309,963	311,931	-1,968	1,5	1,5	-	-	2,340	24,00
28.11.2025	52,2	44,5	310,188	311,655	-1,467	1,5	1,5	-	-	2,375	24,00
29.11.2025	52,1	44,4	310,380	311,841	-1,461	1,5	1,5	-	-	2,382	24,00
30.11.2025	52,1	44,4	310,501	311,935	-1,435	1,5	1,5	-	-	2,382	24,00
01.12.2025	52,2	44,5	310,724	312,195	-1,471	1,5	1,5	-	-	2,380	24,00
02.12.2025	52,1	44,5	312,552	313,990	-1,438	1,5	1,5	-	-	2,383	24,00
03.12.2025	53,5	45,6	325,208	326,587	-1,379	1,5	1,5	-	-	2,560	23,98
04.12.2025	54,8	46,8	332,321	333,960	-1,639	1,5	1,5	-	-	2,668	24,00
05.12.2025	54,8	46,8	332,293	333,892	-1,599	1,5	1,5	-	-	2,663	24,00
06.12.2025	54,8	46,8	332,082	333,358	-1,276	1,5	1,5	-	-	2,673	23,97
07.12.2025	54,7	46,7	332,205	333,713	-1,507	1,5	1,5	-	-	2,660	24,00
08.12.2025	57,1	48,3	340,616	341,914	-1,298	1,5	1,5	-	-	2,975	24,00
09.12.2025	62,5	52,7	368,116	369,201	-1,086	1,6	1,5	-	-	3,616	24,00
10.12.2025	63,8	54,0	378,385	379,433	-1,048	1,6	1,6	-	-	3,716	24,00
11.12.2025	63,8	53,9	375,235	376,291	-1,056	1,6	1,5	-	-	3,723	24,00
12.12.2025	64,3	54,4	378,961	379,969	-1,008	1,6	1,5	-	-	3,762	24,00
13.12.2025	64,3	54,6	380,088	381,002	-0,914	1,6	1,5	-	-	3,681	24,00
14.12.2025	63,1	53,5	375,424	376,624	-1,201	1,6	1,5	-	-	3,608	24,00
15.12.2025	66,0	55,8	394,135	394,869	-0,735	1,6	1,6	-	-	4,011	24,00
16.12.2025	68,7	58,1	410,045	410,649	-0,604	1,6	1,6	-	-	4,308	24,00
17.12.2025	68,2	57,8	404,856	405,361	-0,505	1,6	1,6	-	-	4,207	24,00
18.12.2025	66,2	56,3	404,645	405,314	-0,668	1,6	1,6	-	-	3,966	24,00
19.12.2025	66,5	56,8	412,820	413,354	-0,534	1,6	1,6	-	-	3,980	24,00
Итого	57,7	49,1	10350,126	10388,646	-38,521	1,6	1,5	-	-	90,147	719,95

Всего к оплате

Qп = **90,147** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **-38,521** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:26 1