



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49

Назначение: Ввод №1

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 129491

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	52,6	47,3	389,730	389,730	0,000	4,4	5,1	-	-	2,055	24,00
21.11.2025	52,7	46,5	322,820	322,820	0,000	4,7	5,8	-	-	1,983	24,00
22.11.2025	52,2	44,0	222,170	222,170	0,000	4,2	5,5	-	-	1,814	24,00
23.11.2025	52,7	44,4	222,270	222,270	0,000	5,2	5,8	-	-	1,828	24,00
24.11.2025	52,0	43,9	221,940	221,940	0,000	4,3	5,5	-	-	1,795	24,00
25.11.2025	51,9	43,9	222,740	222,740	0,000	4,6	6,0	-	-	1,773	24,00
26.11.2025	51,1	43,3	223,600	223,600	0,000	5,9	6,0	-	-	1,746	24,00
27.11.2025	51,2	43,3	224,510	224,510	0,000	6,3	6,0	-	-	1,765	24,00
28.11.2025	51,3	43,3	223,800	223,800	0,000	6,1	5,6	-	-	1,785	24,00
29.11.2025	51,5	43,4	222,940	222,940	0,000	7,2	5,3	-	-	1,800	24,00
30.11.2025	51,6	43,5	220,840	220,840	0,000	6,3	6,0	-	-	1,767	24,00
01.12.2025	51,6	43,6	220,250	220,250	0,000	6,8	5,6	-	-	1,776	24,00
02.12.2025	51,7	43,6	221,100	221,100	0,000	7,7	5,8	-	-	1,793	24,00
03.12.2025	52,7	44,3	221,660	221,660	0,000	4,4	5,7	-	-	1,864	24,00
04.12.2025	53,5	44,8	222,930	222,930	0,000	5,4	6,0	-	-	1,910	24,00
05.12.2025	53,6	45,0	222,780	222,770	0,010	6,9	5,4	-	-	1,931	24,00
06.12.2025	53,5	44,9	221,780	221,780	0,000	7,8	5,6	-	-	1,932	24,00
07.12.2025	53,6	45,0	221,880	221,880	0,000	5,4	5,8	-	-	1,916	24,00
08.12.2025	56,7	46,7	221,570	221,570	0,000	6,3	5,2	-	-	2,213	24,00
09.12.2025	60,9	49,4	220,670	220,670	0,000	7,1	5,1	-	-	2,538	24,00
10.12.2025	61,2	49,5	222,250	222,160	0,090	6,2	4,9	-	-	2,590	24,00
11.12.2025	61,4	49,7	223,000	223,000	0,000	5,8	5,1	-	-	2,618	24,00
12.12.2025	61,7	50,0	223,180	223,180	0,000	7,2	5,8	-	-	2,615	24,00
13.12.2025	60,2	49,3	223,930	223,930	0,000	4,5	5,6	-	-	2,445	24,00
14.12.2025	61,0	49,7	223,640	223,640	0,000	6,4	5,3	-	-	2,551	24,00
15.12.2025	65,4	52,4	222,270	222,270	0,000	5,2	6,0	-	-	2,884	24,00
16.12.2025	67,2	53,5	220,690	220,690	0,000	4,8	6,0	-	-	3,016	24,00
17.12.2025	66,5	53,1	220,860	220,860	0,000	4,2	6,0	-	-	2,955	24,00
18.12.2025	65,5	52,5	221,370	221,370	0,000	6,3	5,6	-	-	2,862	24,00
19.12.2025	65,7	52,8	211,440	211,440	0,000	5,4	5,4	-	-	2,718	23,00
Итого	56,5	46,9	6924,610	6924,510	0,100	5,8	5,6	-	-	65,238	719,00

Всего к оплате

Q_п = 65,238 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 0,100 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:43 1